



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS Y
ELECTROBOMBAS DE LAS ESTACIONES DE MADRE VIEJA
EQUIPO #9, LOS CASTILLOS DE SOSUA, BELLO COSTERO Y
BATEY DE SOSUA (INFINITY BLUE),**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1.00	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 350HP, TIPO VERTICAL, EJE HUECO, 480 VOLTIOS	1.00	PA	OBRA DE TOMA DE MADRE VIEJA, EQUIPO #9
2.00	REBOBINADO DE MOTOR-BOMBA ELECTRICO TRIFASICO DE 7.5HP, TIPO HORIZONTAL, 3450 RPM, 230/60 VOLT	1.00	PA	ESTACION DE BOMBEO DE LOS CASTILLOS, SOSUA
3.00	REBOBINADO DE BOMBA DE 23 HP, TIPO SUMERGIBLE, 480 VOLTIOS, TIPO VERTICAL INCLUYE: - SUMINISTRO DE DOS RODAMIENTOS 3308 - SUMINISTRO DE DOS RODAMIENTOS 3306 - SUMINISTRO DE CINCO (5) GALONES DE ACEITE REFRIGERANTE - RECONSTRUCCION DE DOS (2) SELLOS	2.00	PA	ESTACION DE AGUA RESIDUAL DE BELLO COSTERO #2

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

4.00	REBOBINADO DE MOTOR-BOMBA DE 65HP, 48.5 KW, 460 VOLTIOS, 1775 RPM, SUMERIGIBLE, TIPO VERTICAL INCLUYE: - UN (1) RODAMIENTO SUPERIOR - EXTRAER E INTRODUCIR NUCLEOS AL CAMPO (ESTADORES) - SUMINISTRO ACIETE REFRIGERANTE	1.00	PA	ESTACION DE AGUA RESIDUAL, EL BATEY (INFINITY BLUE)
------	---	------	----	---

Licdo. Tomas Emilio Duran G
Director General



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608