



Consejo Nacional de Seguridad Social

Ficha Técnica

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBAS CENTRIFUGAS Descripción: <ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento preventivo bombas centrifugas de la Torre de la Seguridad Social.• Limpieza de sellos y rodamientos.• Chequeo y limpieza de contactores• Engrase de rodamientos• Calibración y ajuste presión• Cantidad de Bombas a realizar servicio: 2 unidades• Voltaje 220V Trifásica	UD	1



Observación: