



Consejo Nacional de Seguridad Social

Ficha Técnica

| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad solicitada |
|------|---|------------------|---------------------|
| 1. | <p>SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA DE GASOIL GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>Ubicación: Torre de La Seguridad Social</p> <p>Descripción de Trabajos a Realizar</p> <ul style="list-style-type: none">• Instalación Y Puesta En Marcha De Bomba De Transferencia De Combustible Diésel Para Planta Eléctrica De Emergencia <p>Capacidad: 15 Gpm Diámetro de entrada y salida: 1pulg. Voltaje: 120v 60hz</p> <ul style="list-style-type: none">• Limpieza De Cuarto De Planta Eléctrica• Pintura De Tuberías Del Sistema De Transferencias• Calibración Y Ajuste De flota Y Sistema De Transferencia De Combustible | UD | 1 |

Observación:


Firma Solicitante



Nota: Este formulario está confeccionado acorde al documento estándar SNCCD00 Ficha Técnica Compra o Contratación, que es un formato único y obligatorio para realizar los actos administrativos que forman parte del expediente de Compras y Contrataciones