

10 de abril del 2025  
Santo Domingo, D.N

## DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FICHA TÉCNICA

<b>Requerimiento</b>	Aires Acondicionados
<b>Unidad Solicitante</b>	División Administrativa
<b>Fecha de solicitud</b>	10 de abril del 2025
<b>Para</b>	Tecnificación Nacional de Riego

No.	Descripción	Lugar Instalación	Unidad de Medidas	Cantidad
1	Aire acondicionado de 12 BTU (SPLIT) eficiencia de 21 inverter. 208/230 volt.Instalación con distancia de 16 metro + 1 bomba para el desagüe	ADMINISTRATIVO	Uds	1.00
2	Aire acondicionado de 24 BTU (SPLIT) eficiencia de 21 inverter. 208/230 volt.Instalación con distancia de 12 metro + 1 bomba para el desagüe	ADMINISTRATIVO	Uds	1.00
3	Aire acondicionado de 12 BTU (SPLIT) eficiencia de 21 inverter. 208/230 volt.Instalación básica + 1 bomba para el desagüe	FINANCIERO	Uds	3.00
4	Aire acondicionado de 24 BTU (SPLIT) eficiencia de 21 inverter. 208/230 volt.Instalación con distancia de 25 metro + 1 bomba para el desagüe	RIEGO	Uds	1.00
5	Aire acondicionado de 12 BTU (SPLIT) eficiencia de 21 inverter. 208/230 volt.Instalación con distancia de 30 metro + 1 bomba para el desagüe	FOTESIR	Uds	1.00
6	Aire acondicionado de 24 BTU (SPLIT) eficiencia de 21 inverter. 208/230 volt.Instalación con distancia de 25 metro + 1 bomba para el desagüe	FOTESIR	Uds	1.00

Revisado por Danilo Méndez: Gestor Energético

