



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos Menores

FO-NP-013, Versión 01, Rev. 19 de marzo 2019

Código Referencia: DMI -FSSEE-146

Nombre del Requerimiento: Sílica Gel

Fecha de Emisión: 3 de marzo de 2025

Descripción: Se utiliza para asegurar que el aire que ingresa al interior del transformador no contenga humedad que es dañina para el medio aislante (aceite dieléctrico).

1) Características Técnicas		Unidad	Especificaciones
1.1	Marca		(*)
1.2	Modelo		(*)
1.3	Material: dióxido de silicio		Requerido
1.4	Tamaño de los granos: 1-3	mm	Requerido
1.5	Absorción		Requerido
1.5.1	Humedad relativa de 90% : 26	%	Requerido
1.6	Color : naranja		Requerido
1.7	Empaque: 25	kg	Requerido

2) Imagen de referencia



Notas

1	Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasarán a ser los garantizados de su oferta.
2	Cuando en la columna "Especificación" aparezca el término "REQUERIDO", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnicos solicitados por la ETED.
3	La recepción de la mercancía o bienes adquiridos, será en los almacenes del comprador (ETED).

Coordinador Oficina Técnica

Gerente Área Requirente

