



Administradora de Subsidios Sociales

26 de mayo 2025

<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>ADESS-DAF-CD-2025-0013</b>
No. DOCUMENTO
0013

## REGISTRO DE ADENDAS/ ENMIENDAS

Dirección Administrativa y Financiera

Página 1 de 2

No.	Fecha emisión	Documento - Párrafo o inciso	Resumen motivo/cambio	Doc. de Respaldo
1	26//5/2025	Ficha Técnica- Pagina 5 numeral núm. 8	<p>Ampliación de las especificaciones técnicas</p> <p><b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIMPIEZA DE DUCTOS</b></p> <p>a. Limpieza profunda y desinfección del recorrido completo de los ductos y sus ramales.</p> <p>b. Limpieza profunda y desinfección de todos los filtros de las manejadoras.</p> <p>c. Desinfección especializada. Los productos deben ser biodegradables a fin de reducir el daño medioambiental. Certificación EPA y NADCA</p> <p>d. Sellado completo de ductos y corrección de escapes</p> <p>e. Sellado hermético en la unión de difusores y retornos</p> <p>f. Limpieza de rejillas, pintura en caso de ser necesario.</p> <p>g. Suministro y sustitución de filtros de aire descritos en la tabla descrita en el proceso.</p>	Ficha Técnica

/UR:10.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino

			<p>h. Depuración del aire en todos los espacios.</p> <p>i. Emitir un informe de los trabajos realizados y recomendaciones, anexar evidencias, videos, fotos del proceso.</p> <p>j. Suministrar ficha técnica de los procesos que realizarán para la limpieza, productos, personal.</p> <p>k. Los productos de limpieza utilizados deben cumplir con las normas de seguridad ambiental.</p> <p>l. El oferente es responsable de utilizar los equipos de protección para preservar la seguridad del personal que realizará los trabajos.</p> <p>m. Suministrar listado del personal que participará en la realización del trabajo, copia de cedulas y certificados de formación.</p> <p><u>Especificaciones filtros de aire:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro de panel plegado AP111</li> <li>• Eficiencia: MERV-8 ASHRAE 52.2</li> <li>• Los filtros deben impedir el paso de partículas mayores a 3 micras.</li> <li>• Suministrar ficha técnica y garantía. Obligatorio.</li> <li>• Dimensiones, cantidad y área a instalar: según se muestra en la tabla de detalles anexa a la ficha técnica.</li> </ul>
--	--	--	--



/UR.10.2012