



Recibido 27/5/25



Salvaleón de Higüey Rep. Dom.
13 de mayo del Año 2025

Ofic.109 D.R.S.R.E

A la:

Juliana
Licda. Juliana Inoa.
Enc. Del Departamento de Compras.

Angel
Lic. Ángel de León Vicioso
Director Financiero y Administrativo

Vía:

Juan Carlos
Juan Carlos Nova Méndez
Dir. Operaciones Y Conservación

Domingo
Ing. Domingo Valdez
Enc. Pozo y Bomba

Del:

Rafael
Ing. Rafael A. Cedano C
Dir. Dirección Regional Sistema Riego Este

Asunto:

Solicitud Reparación de Un Transformador, Baigua 4

Anexo:

Foto de la Placa del Transformador

Después de un cordial, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar la reparación de Un Transformador **Eléctricos de 37.5 KVA. 240/480 correspondientes a Baigua 4, Sub-Zona San Rafael del Yuma**, esta Estación es de suma importancia, para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro particular,
Atentamente,

Rafael Cedano
ING. RAFAEL A. CEDANO C.

TRANSFORMADORES TRANSFEA

KVA **375**

SERIE

1094160

7200 / 12470Y

FECHA

110

240

MATERIAL CONDUCTOR

AT

BT-

1.5

GLS OIL

LB

65°C RISE 60 HZ

TAP

REGULACION

H1

H2

1	100
2	97.5
3	95
4	92.5
5	90



CONTIENE ACEITE MINERAL NO PCB

TRANSFORMADOR MONOFASICO POLARIDAD ADICTIVA