



**Especificaciones técnicas.**

**ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA ESTERILIZADOR SITUADO EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA EN EL CDX PALMARITO DE ESTE SRSCS.**

**CONSULTAS**

Los interesados podrán solicitar a SRSCC aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, [Compras@srsviii.gob.do](mailto:Compras@srsviii.gob.do) hasta la fecha establecida en el cronograma.

**EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:**

| Ítem | Código   | Cantidad | Presentación                 | Descripción   |
|------|----------|----------|------------------------------|---|
| 1    | 39121303 | 1 UND    | <u>TRANSFER<br/>TARJETA</u>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• VOLTAJE 240 -480/24 VOLTIOS</li><li>• DISTRIBUCCION DE ENEGIA</li><li>• FRECUENCIA MODULARES</li><li>• 50 /60 HZ DE FRECUENCIAS</li><li>• 10 AMPERES</li><li>• 1.2 KG</li><li>• 500W</li></ul>  |
| 2    | 39121529 | 1 UND    | <u>CONTACTOR 40 A</u>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• CONTACTOR TRIFASICO</li><li>• 40 AMPERES A 220 VOLTIO</li><li>• RANGO DE VOLTAJE 690 VOLTAJE AC</li><li>• CORRIENTE NOMINAL</li><li>• 40 AMPERES</li><li>• DETALLE DE CONTACTOS: 2 NA 2 NORMARMENTE CERRADO (NORMALMENTE ABIERTO Y CERRADO)</li><li>• ALIMENTACION: TRIPOLAR</li><li>• VOLTAJE DE BOBINA: 24 VOLTAJE AC</li></ul> |
| 3    | 39121601 | 4 UND    | <u>SWITCH<br/>INTERUPTOR</u> | <ul style="list-style-type: none"><li>• INTERUPTOR ROJO</li><li>• CUADRADO CON LUZ ROJA</li><li>• 250 VOLTIO</li><li>• 6 PINES -30 AMPERES</li><li>• DISPOSITIVO ELETRONICO</li><li>• PASA LA CORRIENTE</li><li>• VALANCIN 6 AMPERES</li><li>• CONSISTE EN PASAR LA CORRIENTE</li><li>• POR EL INTERUTOR</li></ul>  |



WASKAR

---

Ing. Waskar Rosario  
Enc. Depto. Infraestructura y Equipos