



### PLIEGO DE CONDICIONES.

Este documento responde a las Especificaciones técnicas para participar en el Procedimiento de **COMPRA DIRECTA CGLEA-DAF-CD-2025-0176**, para **SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES, CABLEADOS, LAMAPARAS Y CERRADURA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.** Ver a continuación especificaciones técnicas solicitadas:

NOMBRE DEL PROCESO
<b>SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES, CABLEADOS, LAMAPARAS Y CERRADURA PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.</b>

EL PROVEEDOR DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1- Tener sus pagos de impuestos (DGII), (TSS), Y Registro Mercantil al día.
2- No tener ningún impedimento impuesto por el órgano rector que le prohíba participar en licitaciones del Estado.
3- Estar de acuerdo que nuestra forma de pago va desde 30 a 120 días.
4- Cumplir con el plazo establecido en el Plan de Entrega para la recepción de los bienes y servicios.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ALIMENTADOR DESDE PANEL ELECTRICO COMPUESTO POR CANALIZACION EN TUBERIA EMT Y LIQUID TIGHT UNA LINEA DE 300 PIES DE ALAMBRE N012. UNA LINEA DE 300 PIES DE ALAMBRE DE GOMA 12/2. UN MAIN BREAKER DE 30 AMPS EN ENCLOSE NEMA 3R DIEZ CAJAS 2X4 WATER PROF CON TAPA.	1.00
TRABAJOS DE CONSTRUCCION, CONSISTENTE EN RANURADO DE 2.78 MTSX3X4 PULGADA, REPARACION EN BLOCKS DE MURO	1.00
DESMONTE E INSTALACION CERRADURA SOLDABLE ENTRADA DE EMERGENCIA	1.00