



SNCC.D.016

09 de julio de 2025

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO****CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

CIRCULAR NÚM. 01

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS****Licitación Pública Nacional No. UASD-CCC-LPN-2025-0002**

El Departamento de Compras y Contrataciones de la **Universidad Autónoma de Santo Domingo**, procede a formular las respuestas de las preguntas recibidas durante el período de consultas, establecido en el cronograma de actividades contenido en el pliego de condiciones del procedimiento de referencia, como sigue:

**PREGUNTA 1**

Saludos,

Nos gustaría saber la eficiencia de los aires, ya que en la ficha técnica suministrada no se detalla.

**RESPUESTA 1**

La eficiencia requerida corresponde a las características suministradas en la ficha anexa.

Ejemplo:

AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU - SPLIT - INVERTER - 220V - TROPICALIZADO - R410. (Rango de eficiencia de 18 a 21, correspondiente a las características del mercado).

Nota: El presente proceso no es limitativo en cuanto a eficiencia.

**PREGUNTA 2**

Cuales seran las areas de instalacion?

**RESPUESTA 2**

Ver calendario de visita técnica anexa a la presente circular.

**PREGUNTA 3**

Se realizara una visita de campo?



**RESPUESTA 3**

Ver calendario de visita técnica anexa a la presente circular.

**PREGUNTA 4**

Buenas tardes, necesitamos mas informacion sobre las especificaciones de los equipos que estan requiriendo

eficiencia, convencional o inverter, tipo, etc

**RESPUESTA 4**

Ver ficha anexa al presente proceso, así como también al presente documento.



**Dirección de Compras y Contrataciones**



No. EXPEDIENTE
UASD-CCC-LPN-2025-0002
No. DOCUMENTO
2025-0001

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO**

**RELACIÓN DE CONSULTAS**

**ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA VARIAS FACULTADES Y  
RECINTOS DE LA UASD**

**PREGUNTA 1**

Saludos,

Nos gustaría saber la eficiencia de los aires, ya que en la ficha técnica suministrada no se detalla.

**RESPUESTA 1**

La eficiencia requerida corresponde a las características suministradas en la ficha anexa.

Ejemplo:

AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU - SPLIT - INVERTER - 220V - TROPICALIZADO - R410. (Rango de eficiencia de 18 a 21, correspondiente a las características del mercado).

Nota: El presente proceso no es limitativo en cuanto a eficiencia.

**PREGUNTA 2**

Cuales seran las areas de instalacion?

**RESPUESTA 2**

Ver calendario de visita técnica anexa a la presente circular.

**PREGUNTA 3**

Se realizara una visita de campo?

**RESPUESTA 3**

Ver calendario de visita técnica anexa a la presente circular.



**PREGUNTA 4**

Buenas tardes, necesitamos mas informacion sobre las especificaciones de los equipos que estan requiriendo

eficiencia, convencional o inverter, tipo, etc

**RESPUESTA 4**

Ver ficha anexa al presente proceso, así como también al presente documento.

*ING. EDWENA ALCANTARA*

Perito técnico