



CENTRO DE  
**GASTROENTEROLOGÍA**  
DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBÁR

SANTO DOMINGO D.N.  
10 de julio, 2025

CGCSLEA-CI-DA-DSG-2025-0288

Al



*[Signature]*  
Dr. Genis Luis Feliz Ramírez  
Director

Vía

*[Signature]*  
Lic. José Alberto Javier García  
Administrador



Atención

: División de compras y contrataciones

Asunto

: Solicitud de Mantenimiento de las 2 Planta  
Eléctrica.

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera atenta la ejecución del mantenimiento preventivo correspondiente a las plantas eléctricas Caterpillar de 365 kW y 65 kW.

Se requiere especial atención a la planta de 365 kW, la cual ha presentado fallas para sostener la carga instalada. Durante su operación, el sistema ha registrado múltiples apagados debido a una condición de baja presión de aceite reportada en el panel de control.

Solicito que dicho mantenimiento se realice de forma oportuna, a fin de garantizar la continuidad operativa y prevenir daños mayores en los equipos.

Sin otro particular, atentamente,

*[Signature]*  
Arg. Amaury Tejeda

Enc. Dpto. Servicios Generales.

