



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

21 de julio de 2025

Con relación al proceso de comparación de precios **APORDOM-CCC-CP-2025-0004** para la "Adquisición de insumos de materiales eléctricos, ferreteros y de plomería", realizamos formalmente las respuestas a las inquietudes presentadas por los interesados en participar en dicho proceso, durante el plazo establecido en el **numeral 8** del pliego de condiciones:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PARA LA PMPARACION DE PRECIOS DE REF. APORDOM-CCC-CP-2025-0004

1. Ítem 2 kit de taladro: indicar si el taladro es eléctrico o inalámbrico, si incluye herramientas, tipo de taladro percutor, rotomartillo

RESPUESTA: Taladro Inalámbrico, Roto martillo con Herramientas

2. Ítem 4 juego de herramientas: indicar la cantidad del juego y cuales herramientas debe contener

RESPUESTA: Cantidad de Herramientas son 5 juegos, conteniendo alicate eléctrico, pinza de corte 45°, destornilladores de estría y plano, amperímetro tipo pinza

3. Ítem 16 destornillador de estría: indicar de cuantas pulgadas

RESPUESTA: De 6 pulgadas con aislamiento

4. Ítem 17 pinza de corte: indicar de cuantas pulgadas

RESPUESTA: De 8 pulgadas

5. Ítem 23 destornillador plano: indicar de cuantas pulgadas

RESPUESTA: De 6 pulgadas con aislamiento

J.L.R.M.



6. Ítem 28 tarugo azul: indicar las medidas, cuantas pulgadas

RESPUESTA: De 5/16 x 2 pulgadas

7. Ítem 34 amperímetro: indicar de cuantos voltios

RESPUESTA: Amperímetro KCAT IW, auto rango

Nota: debe tener capacímetro, frecuencímetro, óhmetro, voltímetro, amperímetro

8. Ítem 37 regleta eléctrica: indicar de cuantos pies o metros

RESPUESTA: De 4 pie

9. Ítem 55 maseta: indicar de cuantas libras

RESPUESTA: De 5 libras

10. Ítem 167 kit de bomba: indicar que debe de tener el kit, que tipo de bomba y para que la requieren, favor indicar una descripción más ampliada, cual es la capacidad de la bomba

RESPUESTA: Un Kit de sellos para una Moto Bomba eléctrica de 2HP, requerido para repuesto o stock, PUMP CPm 660

11. Ítem 237 taladro eléctrico, indicar la entrada, indicar si es rotomartillo o percutor

RESPUESTA: Entrada SDS Plus, roto martillo

12. Con relación al procedimiento de compras No APORDOM-CCC-CP-2025-0004, favor revisar la actividad comercial o Rubro escogido para los ítems siguientes: Para estos ítems del 29,30,83 al 89,100,113 al 115,121,127-128,136 y 146 les fue colocado el rubro o actividad comercial No. 11162108 perteneciente a la familia y clase Tejidos y materiales de cuero, cuando lo solicitado son cables eléctricos, por lo que no guardan relación.

J.L.R.M
f
[Handwritten signature]

| Actividad / No. De Rubro | De ítems | Descripción |
|--------------------------|----------|------------------------|
| 11162108 | 29 | DE ALAMBRE 6 AMERICANO |



| Actividad / Rubro | No. De ítems | Descripción |
|-------------------|--------------|---|
| 11162108 | 30 | DE ALAMBRE 8 AMERICANO |
| 11162108 | 83 | CABLE #6 ROJOS |
| 11162108 | 84 | CABLE # 10 NEGRO |
| 11162108 | 85 | CABLE #6 VERDE |
| 11162108 | 86 | CABLE #12 VERDE |
| 11162108 | 87 | CABLE DE GOMA 6/3 |
| 11162108 | 88 | CABLE DE GOMA DE 10/3 |
| 11162108 | 89 | CABLE #1/0 |
| 11162108 | 100 | CABLE TIGHT NO.14*4.8*360MM NEGRA WURTH |
| 11162108 | 113 | ALAMBRE AWG ST THHN NO.8 (8.34MM) PHELPS DOGGE UL NEGRO |
| 11162108 | 114 | ALAMBRE AWG ST THHN NO.6 (13.3MM) PHELPS DOGGE UL NEGRO |
| 11162108 | 115 | ALAMBRE DE GOMA 2.5/2MM (12/2) |
| 11162108 | 121 | ALAMBRE AAAC NO.2 |
| 11162108 | 127 | ALAMBRE AWG ST THHN NO12 (3.31MM) DODGE UL BLANCO |
| 11162108 | 128 | ALAMBRE AWG ST THHN NO12 (3.31MM) DODGE UL NEGRO |
| 11162108 | 136 | ALAMBRE AAAC NO.4/0 |
| 11162108 | 146 | ALAMBRE DE GOMA 4/0 |

11160000 Tejidos y materiales de cuero

11162100 Tejidos o telas especiales

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 11162101 | Tela o textil de queso |
| 11162102 | Tela o textil de bismaleimida |
| 11162104 | Tela o textil de grafito |
| 11162105 | Tela o textil de vidrio |
| 11162107 | Tela de resina impregnada |
| 11162108 | Tela malla de alambre |
| 11162109 | Encaje |
| 11162110 | Malla red |
| 11162111 | Malla |
| 11162112 | Telas revestidas |

J.L.R.-M
f.-
[Signature]



Ver a continuación el rubro o actividad comercial correspondiente a cables eléctricos según lo solicitado:

| | |
|-----------------|--|
| 26120000 | Alambres, cables y arneses |
| 26121500 | Alambre eléctrico |
| 26121501 | Alambre calentador |
| 26121505 | Alambre para artefactos |
| 26121507 | Alambre para radio o televisión |
| 26121508 | Alambre para automoción o aviación |
| 26121509 | Alambre para imanes |
| 26121510 | Alambre de trole |
| 26121514 | Alambre subterráneo |
| 26121515 | Alambre de silicio-amianto (sa) |
| 26121517 | Hilo de cobre |
| 26121519 | Alambre de aluminio revestido de cobre |
| 26121520 | Alambre de cobre-acero |
| 26121521 | Alambre de bronce |
| 26121522 | Alambre pelado |
| 26121523 | Alambre forrado pero no aislado |
| 26121524 | Alambre aislado o forrado |

Para el ítem 134 BOMBILLO LED 30W 6500K la actividad comercial seleccionada 32111503, perteneciente a la familia de Dispositivo semiconductor discreto, siendo la correcta Equipos, suministros y componentes eléctricos, por lo que no guardan relación.

| | |
|-----------------|---|
| 32000000 | Componentes y suministros electrónicos |
| 32110000 | Dispositivo semiconductor discreto |
| 32111500 | Diodos |
| 32111501 | Diodos de microondas |
| 32111502 | Diodos zener |
| 32111503 | Diodos emisores de luz (led) |

J.L.R.-M
[Handwritten signature]

Ver a continuación el rubro o actividad comercial correspondiente a bombillos eléctricos según lo solicitado:



| | |
|-----------------|--|
| 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 39121500 | Conmutadores, controles y relés y accesorios |
| 39121534 | Luces indicadoras o indicadores luminosos |
| 39121535 | Relés de control |
| 39121536 | Relés de interrupción de fase |
| 39121537 | Conmutadores de pedal |
| 39121534 | Luces indicadoras o indicadores luminosos |

Para los ítems 75,76,77,78,138 la actividad comercial seleccionada 31181702, perteneciente a la familia de Empaques, glándulas, fundas y cubiertas cuando lo solicitado son conectores eléctricos, por lo que no guardan relación.

| | |
|-----------------|--|
| 31180000 | Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31181700 | Embalajes y empaquetaduras |
| 31181701 | Empaques |
| 31181702 | Prensaestopas |
| 31181703 | Deflectores de aceite |

Ver a continuación el rubro o actividad comercial correspondiente a cables eléctricos según lo solicitado:

| | |
|-----------------|---|
| 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 39121400 | Lengüetas de conexión, conectores y terminales |
| 39121402 | Enchufes eléctricos |
| 39121403 | Enchufe de bloqueo |
| 39121404 | Manguitos eléctricos |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre |
| 39121406 | Receptáculos eléctricos |
| 39121407 | Strips de conexiones |
| 39121408 | Conexiones mecánicas |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos |
| 39121410 | Bloques de terminales |

J.L. R.M.



Es importante comentarles que los proveedores que suplimos herramientas, materiales eléctricos y accesorios ferreteros no podemos incluir actividades comerciales no relacionadas a la naturaleza de la empresa, esto validado por la DGCP.

Es por ello que agradecemos que puedan revisar y corregir las actividades comerciales antes mencionadas, permitiendo que el mayor número de proveedores pueda participar en dicho proceso.

Reiterándonos a las órdenes y al pendiente de sus comentarios.

RESPUESTA:

Ver enmienda 01

POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL APORDOM


Espidaro Diclo
Electricista

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



Branli Joaquín Fernández Rafael
Sub-Director Ejecutivo
Presidente Designado del Comité



José Luis Román
Director Financiero y Miembro



Moisés Richardson
Directora de Planificación y Desarrollo y Miembro



Félix Camilo Suberví
Director Legal
Asesor Legal y Miembro



Manuel Guzmán
Responsable Oficina Libre Acceso a la
Información y Miembro