

Santo Domingo, D.N.-  
23/07/2025.-

**A** : **Dra. Mabel Jones**  
Directora Hospital Robert Reid Cabral  
Su Despacho.

**Vía** : **Licda. Gisel Díaz**  
Administradora

**Asunto** : **Solicitud de mantenimiento y reparación.**

**Anexo** : **Formulario de Requisición.-**

Por medio de la presente, le solicitamos el mantenimiento y reparación de aires acondicionado de varias áreas del centro de salud.-

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,

**Darlin Abreu**  
Encargado de Mantenimiento

*Darlin Abreu*

Ave. Abraham Lincoln esq. Ave. Independencia No. 2 Centro de los Heroes, D.N Rep  
Tel 809-5331111-Ext 2002

RNC: 4-3004107-6





FECHA: 23/07/2025

**FICHA TECNICA**

AREA SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO

**DEPARTAMENTO:**

Mantenimiento

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
	Aire mantenimiento de 18000 btu laboratorio con lavado a presion lavado profundo, aire split	3	
	Aire mantenimiento de 18000 btu departamento de orina, coprologico, serologia,aire split	1	
	Aire toma de muestra de 5 toneladas mantenimiento profundo lavado a presion, aire piso de techo	2	
	Aire de toma de muestra de 18000 btu area de entrega de resultados mantenimientos profundo lavado a presion aire split	1	
	Aire de facturacion de 3 toneladas piso de techo mantenimiento profundo lavado a presion	4	
	Aire de facturacion emergencia de 3 toneladas tipo manejadora la tarjeta presenta un error hay que repararla	1	
	Aire de urgencia de 3 toneladas tipo manejadora presenta liqueo fuga en desagüe tubería y aire obstruido sucio	1	
	Aire de pediatria de 5 toneladas piso de techo, filtro de refrigerante podrido, contador electrico del compresor no sirve, hay que hecharle refrigerante, hay que darle mantenimiento profundo.	1	
	Aire de 5to piso internamiento de 5 toneladas piso de techo filtro podrido de paso de refrigerante no sirve mas refrigerante.	1	

DARLIN ABREU

ENC. MANTENIMIENTO

