

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPTO. SERVICIOS GENERALES

Ficha Especificaciones Técnica

Nombre Genérico	: Servicio de Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica
Cantidad	: 1 servicio
Descripción	: Mantenimiento Preventivo Planta Eléctrica 385kW, Edificio Seminario Sede II, (1er mantenimiento del equipo 50 horas de uso).
Mantenimiento Preventivo	: <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de radiador, que incluye: desarme y desmontaje de parrilla y elementos de protección, sopleteo, revisión de refrigerante/coolant (completar en caso de ser requerido). • Cambio de aceite. • Recolección del aceite extraído y disposición responsable del mismo según recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente. • Cambio de filtros de aceite, aire, combustible y agua. • Inspección de nivel de aceite y coolant de manera periódica y completar niveles. • Inspección de condiciones de radiador. • Inspección de baterías y nivel electrolitos. • Inspección de tanques y líneas de combustible, reemplazar líneas deterioradas, corregir fugas o hacer drenaje y limpieza si es necesario. • Inspección de bomba de agua. • Inspección de generador. • Inspección y ajuste de válvulas (según horas de uso). • Inspección de inyectores (según horas de uso).



- Inspección de componentes de transfer automático, sustituir si requiere.
- Probar y dejar los equipos operativos.
- Pruebas de desempeño con carga.
- Lavado externo de la planta eléctrica.
- Lavado y pintura del tanque de combustible, cambio de visor.
- Cambio de ventana de medición, si esta opaca.
- Limpieza y apriete de terminales.
- Verificación de sistema de apagado por seguridad (sobre velocidad, temperatura, presión de aceite).
- Cualquier otro servicio necesario dada la naturaleza del equipo.

