

SECCION DE MANTENIMIENTO

Listado de Servicio

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento Correctivo de bomba	2



SECCION DE MANTENIMIENTO

Ficha técnica	
Mantenimiento Correctivo de bombas	
Datos generales	
Tipo de Bomba	Centrifuga
Cantidad	2
Capacidad	5.5 HP Y 7.5 HP
Trabajos a Realizar	Mantenimiento correctivo de bomba incluye, rebobinado completo, cambio de sellos, cambio de rodamientos
Transporte	Incluido
Desinstalación	Incluida
Otros trabajos	Sustitución de contactores, Relé térmico y suministro de breaker incluido, materiales de plomería incluidos para la instalación

