

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA INTERIOR Y POLICÍA		Ficha Datos Técnicos Para Compras de Bienes y Servicios		FO-CC-11 Versión:02	
Dirección Administrativa		Especificaciones Técnicas			
Departamento de Compras y Contrataciones					
DATOS TÉCNICOS					
Especificaciones Técnicas :					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIDO	OBSERVACIONES	
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos plantas eléctricas de 375 kva					
1.-	Cambio de aceite:	-	15W-40		
2.-	Cambio de coolant:	-	50/50		
3.-	Cambio de filtros de aceite:	-	Dos (2) filtro 1R 1808		
4.-	Cambio de filtros de gasoil:	-	Un (1) filtro 513-4490 y dos (2) filtro 1R 0749		
5.-	Cambio de filtros de aire:	-	Dos (2) filtro 174-1996		
6.-	Cambio de pre-filtro de gasoil:	-	Pre-filtro desde el tanque hacia la planta		
7.-	Evaluacion y ajustes de correa:	-	Si		
8.-	Chequeo de planta eléctrica:	-	Chequeo y escaneo de todos los sistemas.		
9.-	Mantenimiento:	-	Mantenimiento preventivo y correctivo por un año del generador + lavado externo del radiador.		
10.-	Limpieza:	-	Entrega de las áreas intervenidas libres de desechos y en condiciones de uso inmediato.		
NOTA: 1- FICHA TÉCNICA DEBE ESTAR SELLADA Y FIRMADA POR EL OFERENTE. 2- TIEMPO DE ENTREGA (INMEDIATA) LUEGO DE LA CERTIFICACION DEL CONTRATO.					
A COMPLETAR POR EL ÁREA REQUERENTE:					
FECHA: <u>19/11/2025</u>		FIRMA Y SELLO: <u>Cristal Mateo</u>			

