

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA CARTEPILLAR PARA ESTA INSTITUCIÓN.

NO. ITEM	NOMBRE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONEXOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CÓDIGO (RUBRO)
1.	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP4 PARA EL GENERADOR CAT 3456-CCB00G30, DEBE INCLUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio aceite del motor • Reemplazo de filtro aceite del motor • Reemplazo de filtro de combustible • Reemplazo de filtros de aire motor • Reemplazo de filtro separador de agua • Reemplazo de correas • Ajuste y calibración de válvulas • Cambió de la bomba de transferencia • Lubricación según aplique • Prueba de aislamiento • Análisis de muestra de aceite y coolant • Mano de obra y misceláneos 	UNIDAD	01	26111601
PLAN DE ENTREGA ESTIMADO				
ÍTEM	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA NECESIDAD	
1 AL 2	ITLA, Autopista Las Américas Km. 27, PCSD, La Caleta.	01	INMEDIATA	
NOTA:	<p>El proveedor deberá realizar un levantamiento previo. El proveedor deberá ofrecer garantía sobre las piezas y servicios. El proveedor deberá garantizar la calidad y durabilidad de los trabajos realizados.</p>			

Revisado y Aprobado por:


Ing. M.Sc. Carly Ramona Mañán Sosa
 Encargado, Departamento de Mantenimiento e Infraestructura

