



LEYENDA:	
	BOMBA DE INCENDIO
	SIAMESA PARA CONEXION DE BOMBEROS (2 x Ø 2 1/2")
	VÁLVULA DE ALIVIO
	VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE
	VÁLVULA DE RETENCIÓN LISTADA
	VÁLVULA MARIPOSA INDICADORA
	VÁLVULA GENERAL
	SENSOR DE FLUJO
	TAPÓN DE HN
	NODO PARA CÁLCULO HIDRÁULICO
	SOPORTE COLGANTE TIPO PERA
	SOPORTE ANTISÍSMICO
	SOPORTE ANTISÍSMICO DE 4 VÍAS
	TUBERÍA AÉREA SISTEMA ROCIADORES
	TUBERÍA AÉREA SISTEMA MANGUERA
	ROCIADORES COLGANTE K=5.6, TEMP. 68C
	GCI GABINETE CONTRA INCENDIO SUP.
	CCI COLUMNA CONTRA INCENDIO HN

NOTAS:

- a) SE HARAN 60 PASANTE EN LOSA DE 1-1/2"
- b) LAS TUBERIAS PRINCIPALES Y RAMALES IRAN POR ENCIMA DE LA LOSA Y SE HARAN PASANTE PARA LOS ROCIADORES.

estudio caribe

C/ Armando Oscar Pacheco #128,
Urb. Fernández, DR. Santo Domingo, Rep. Dom.
T: 809.567.4364
www.estudiocaribe.net

Arquitectura
Rubén Hernández Fontana C-00000
Irina Angulo Luna C-00000

Arquitecto Responsable:
Devaki Pratt Van der Linde C-18623

firma autorizada:

Colaboradores:
Leopoldo Recio
María del Pilar Nuñez
Modelos Bim:
Rubén Hernández Fontana
María del Pilar Nuñez
Leopoldo Recio

Modelos de trabajo y Maquetismo:
Scarlet Zimmermann
Rubén Hernández Fontana

Documentación:
Irina Angulo / Scarlet Zimmermann

Consultores
IMESA Contratistas Eléctricos
Sistema de Aire Acondicionado
Robinson Henríquez C-11827

Geotécnica y Sondeos Srl
Estudios Geotécnicos y de Suelos
Ing. Rafael Pérez Pérez C-9754

BOG Ingeniería
Diseño de Estructuras
Fernando González C-7688

firma autorizada:

Heaven Construction
Diseño Eléctrico y Mecánico
Ing. Luis Romero C-9495

firma autorizada:

Taveras Ingeniería & Servicios Srl
Diseño Hidráulico y de Drenaje Pluvial
Ing. Rabel Montero C-32427

firma autorizada:

Ingeniería de Protección (Inprotec)
Controles de Acceso y CCTV

Publicaciones

No.	Fecha	Notas
A	2/6/20	Este plano sustituye todos los anteriores

Propietario

Oficinas
Institucionales Minerol
Av. Bolívar, Esq. Calle La Vega, Gascue

Ministerio de Educación de la
República Dominicana

Firma Autorizada

Planta Plafón
Reflejado Quinto
Nivel

ANOTACIONES:		
Anotaciones 1		
Anotaciones 2		
19/06/2020 Modificación		
ESCALA:	HOJA:	45
1:100	A1.41	de 303