



LEYENDA:	
	BOMBA DE INCENDIO
	SIAMESA PARA CONEXION DE BOMBEROS (2 x Ø 2 1/2")
	VÁLVULA DE ALIVIO
	VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE
	VÁLVULA DE RETENCIÓN LISTADA
	VÁLVULA MARIPOSA INDICADORA
	VÁLVULA GENERAL
	SENSOR DE FLUJO
	TAPÓN DE HN
	NODO PARA CÁLCULO HIDRÁULICO
	SOPORTE COLGANTE TIPO PERA
	SOPORTE ANTISÍSMICO
	SOPORTE ANTISÍSMICO DE 4 VÍAS
	TUBERÍA AÉREA SISTEMA ROCIADORES
	TUBERÍA AEREA SISTEMA MANGUERA
	ROCIADORES COLGANTE K=5.6, TEMP. 68C
	GCI GABINETE CONTRA INCENDIO SUP.
	CCI COLUMNA CONTRA INCENDIO HN

NOTAS:

- a) SE HARAN 64 PASANTE EN LOSA DE 1-1/2"
- b) LAS TUBERIAS PRINCIPALES Y RAMALES IRAN POR ENCIMA DE LA LOSA Y SE HARAN PASANTE PARA LOS ROCIADORES.

Publicaciones

No.	Fecha	Notas
A	2/6/20	Este plano sustituye todos los anteriores