EL CONTENIDO DE ESTE PLANO ESTA PROTEGIDO POR LA LEY 65-00 DE DERECHOS DE AUTOR Y ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE MODO FORMA Sri. EN CONSECUENCIA, NO PODRÁ SER MODIFICADO NI TOTAL NI PARCIALMENTE SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL AUTOR. TODOS LOS DERECHOS ESTÁN RESERVADOS. ©

1ER NIVEL

PANEL: P1AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 2do N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-48000-BTU	0.11
0.04					3				4					0.11
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-48000-BTU	0.11
0.04					7				8					0.11
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-48000-BTU	0.11
0.04					11				12					0.11
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-36000-BTU	0.10
0.04					15				16					0.10
0.04	CASSETTE-20000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-36000-BTU	0.10
0.04					19				20					0.10
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-36000-BTU	0.10
0.04					23				24					0.10
0.03	CASSETTE-9000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	25				26	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-36000-BTU	0.10
0.03					27				28					0.10
0.03	CASSETTE-7000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	29				30	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-36000-BTU	0.10
					31				32	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
					33				34					0.07
					35				36					0.07

FASE A 0.84 KVA — FASE B 0.79 KVA — FASE C 0.79 KVA — TOTAL 2.40 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 2.40 KVA; TOTAL 2.40 KVA
DEMANDA MAXIMA 2.40 KVA; CORRIENTE MAXIMA 6.69 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

2DO NIVEL

PANEL: P2AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 2do N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					3				4					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					7				8					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					11				12					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					15				16					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					19				20					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					23				24					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	25				26	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
					27				28					0.03
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.36 KVA — FASE B 0.39 KVA — FASE C 0.35 KVA — TOTAL 1.10 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.10 KVA; TOTAL 1.10 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.10 KVA; CORRIENTE MAXIMA 3.06 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

2DO NIVEL

PANEL: P2AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 2do N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-20000-BTU	0.04
0.27					3				4					0.04
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-20000-BTU	0.04
0.27					7				8					0.04
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.27					11				12					0.03
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.27					15				16					0.03
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.27					19				20					0.03
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-36000-BTU	0.10
0.27					23				24					0.10
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	25				26	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
					27				28					0.03
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.54 KVA — FASE B 0.49 KVA — FASE C 0.56 KVA — TOTAL 1.59 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.59 KVA; TOTAL 1.59 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.59 KVA; CORRIENTE MAXIMA 4.63 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

3ER NIVEL

PANEL: P3AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 4to N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					3				4					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					7				8					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-12000-BTU	0.04
0.04					11				12					0.04
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					15				16					0.03
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					19				20					0.03
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					23				24					0.03
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	25				26	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
					27				28					0.03
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.44 KVA — FASE B 0.40 KVA — FASE C 0.40 KVA — TOTAL 1.24 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.24 KVA; TOTAL 1.24 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.24 KVA; CORRIENTE MAXIMA 3.49 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

3ER NIVEL

PANEL: P3AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 4to N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.27					3				4					0.03
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.27					7				8					0.03
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
0.27					11				12					0.03
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
0.27					15				16					0.03
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
0.27					19				20					0.03
0.27	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
0.27					23				24					0.03
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	25				26	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
					27				28					0.03
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.51 KVA — FASE B 0.50 KVA — FASE C 0.50 KVA — TOTAL 1.51 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.51 KVA; TOTAL 1.51 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.51 KVA; CORRIENTE MAXIMA 4.21 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

4TO NIVEL

PANEL: P4AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 4to N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					3				4					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					7				8					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					11				12					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-16000-BTU	0.04
0.04					15				16					0.04
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					19				20					0.03
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					23				24					0.03
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	25				26	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
					27				28					0.03
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.44 KVA — FASE B 0.40 KVA — FASE C 0.40 KVA — TOTAL 1.24 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.24 KVA; TOTAL 1.24 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.24 KVA; CORRIENTE MAXIMA 3.49 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

4TO NIVEL

PANEL: P4AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 4to N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.11	CASSETTE-48000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.11					3				4					0.03
0.11	CASSETTE-48000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.11					7				8					0.03
0.11	CASSETTE-48000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.11					11				12					0.03
0.03	CASSETTE-7000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.03					15				16					0.03
0.03	CASSETTE-7000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
					19				20					0.03
					21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
					23				24					0.03
					25				26					
					27				28					
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.51 KVA — FASE B 0.50 KVA — FASE C 0.49 KVA — TOTAL 1.51 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.51 KVA; TOTAL 1.51 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.51 KVA; CORRIENTE MAXIMA 4.21 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

5TO NIVEL

PANEL: P5AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 6to N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					3				4					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					7				8					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					11				12					0.03
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					15				16					0.03
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					19				20					0.03
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
0.04					23				24					0.03
0.03	CASSETTE-7000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	25				26	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-9000-BTU	0.03
					27				28					0.03
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.45 KVA — FASE B 0.45 KVA — FASE C 0.45 KVA — TOTAL 1.38 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.38 KVA; TOTAL 1.38 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.38 KVA; CORRIENTE MAXIMA 3.92 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

5TO NIVEL

PANEL: P5AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-30420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 6to N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.04	CASSETTE-20000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
0.04					3				4					0.03
0.04	CASSETTE-20000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
0.04					7				8					0.03
0.04	CASSETTE-20000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-7000-BTU	0.03
0.04					11				12					0.03
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-16000-BTU	0.04
0.04					15				16					0.04
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-16000-BTU	0.04
0.04					19				20					0.04
0.03	CASSETTE-7000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-16000-BTU	0.04
					23				24					0.04
					25				26					
					27				28					
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.44 KVA — FASE B 0.43 KVA — FASE C 0.43 KVA — TOTAL 1.30 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.30 KVA; TOTAL 1.30 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.30 KVA; CORRIENTE MAXIMA 3.57 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

6TO NIVEL

PANEL: P6AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-24420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 6to N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					3				4					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					7				8					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					11				12					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					15				16					0.07
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					19				20					0.07
0.04	CASSETTE-16000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	21				22	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					23				24					0.07
0.03	CASSETTE-9000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	25				26					
					27				28					
					29				30					
					31				32					
					33				34					
					35				36					

FASE A 0.42 KVA — FASE B 0.42 KVA — FASE C 0.42 KVA — TOTAL 1.26 KVA
ILUMINACION: T.C 120V ___ KVA; T.C 120V FLUA ___ KVA; T.C 220V 1.26 KVA; TOTAL 1.26 KVA
DEMANDA MAXIMA 1.26 KVA; CORRIENTE MAXIMA 3.51 AMP;
ALIMENTADOR: 3 COND. # 8 POTENCIALES, 1 COND. # 8 NEUTRO, 1 COND. # 10 ATERRIZAJE, 1 TUBOS DE 1" EMT

6TO NIVEL

PANEL: P6AA/A — FASE: 3 — CONDUCTORES: 4 — CATALOGO: TL-24420
PROTECCION: 225 — POLOS: 3 — SIMILAR A: GE
UBICACION: C. ELEC 2DO N. — VOLTIOS: 120 / 208 — BARRAS: 125 — INSTALACION: VISTO

KVA	DESCRIPCION	DUCTO	CAL	BREAKER	CTO. No.	A	B	C	CTO. No.	BREAKER	CAL	DUCTO	DESCRIPCION	KVA
0.11	CASSETTE-48000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	1				2	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.11					3				4					0.07
0.10	CASSETTE-36000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	5				6	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.10					7				8					0.07
0.07	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	9				10	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.07					11				12					0.07
0.07	CASSETTE-24000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	13				14	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.07					15				16					0.07
0.04	CASSETTE-12000-BTU	1/2	2#12 1#12	15/2	17				18	15/2	2#12 1#12	1/2	CASSETTE-24000-BTU	0.07
0.04					19				20					0.07