



Santo Domingo, D. N.
16 de diciembre de 2025

OFICIO NO. 378-DPF-

Al : Departamento de Compras y Contrataciones
Del : Enc. División de Planta Física
Vías : Lic. Ángel De León Vicioso
Director Administrativo y Financiero
Licda. Ramona Medrano
Encda. Departamento Administrativo
Asunto : Solicitud de Servicio



Por medio de la presente, me dirijo a esa dependencia con la finalidad de solicitarle el servicio de mantenimiento y reparación de bomba de agua centrifuga horizontal de 15hp / 460v/ 3f en el Edificio I de la Institución.

Sin otro particular, queda de usted,

Aterramente,

Ing. Alfredo Reynoso
Enc. Div. Planta Física



AR/jh

FICHA TÉCNICA

OF.378

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 15HP EN EL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.

ITEM	ARTICULO
1-	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 15HP/460V/3F.</p> <ul style="list-style-type: none">*MANTENIMIENTO ESTATOR, BARNIZADO, PRUEBA DE AISLAMIENTO.*SUMINISTRO/CAMBIO DE RODAMIENTO.*SUMINISTRO/ CAMBIO DE SELLO MECANICO.*ENCASQUILLADO DE TAPAS DELANTERA / TRASERA.*SOLDAR OREJA DE TAPA TRASERA.*PINTURA ANTIOXIDO EPOXICO BASE ANTI-SALITRE. <p>DESINSTALACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.</p>


ING. ALFREDO REYNOSO
ENC. DIVISION PLANTA FISICA

