



Superintendencia de Seguros
República Dominicana

Especificaciones Técnicas

REF: SDS-DAF-CM-2026-0004

Procedimiento de Contratación Menor para la Adquisición de Aires Acondicionado con instalación básica incluida para la Superintendencia de Seguros, Dirigidos a MiPymes.

1. Especificaciones técnicas de los bienes:

Los oferentes deberán especificar en su oferta técnica la descripción de los artículos que ofertan, a saber:

Adquisición de aires acondicionados con instalación básica incluida			
Ítem	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Cantidad	Unidad de Medida
1	<p>Aire acondicionado split capacidad de 12,000 BTU</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnología: Inverter 60hz, R 410• Eficiencia: 20• Voltaje de operación: 208/230v, 1hp/ 60hz• Refrigerante: R410A• Compuesto por condensador y consola• Color blanco <p>Instalación incluida Materiales a utilizar, tuberías, refrigerante, cableado eléctrico puesta en funcionamiento</p> <p>Garantía requerida: 24 meses (mínimo)</p>	4	UND
2	<p>Aire acondicionado split capacidad de 18,000 BTU</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnología: Inverter 60hz, R 410• Eficiencia 20• Voltaje de operación: 208/230v, 1hp/ 60hz,• Refrigerante: R410A• Compuesto por condensador y consola• Color blanco <p>Instalación incluida Materiales a utilizar, tuberías, refrigerante, cableado eléctrico puesta en funcionamiento</p> <p>Garantía requerida: 24 meses (mínimo)</p>	2	UND

DSB

<p>3</p>	<p>Aire acondicionado split capacidad de 24,000 BTU</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología: Inverter 60hz, R 410 • Eficiencia 20 • Voltaje de operación: 208/230v, 1hp/ 60hz, • Refrigerante: R410A • Compuesto por condensador y consola • Color blanco <p>Instalación incluida Materiales a utilizar, tuberías, refrigerante, cableado eléctrico puesta en funcionamiento</p> <p>Garantía requerida: 24 meses (mínimo)</p>	<p>2</p>	<p>UND</p>
<p>4</p>	<p>Aire acondicionado split capacidad de 36,000 BTU</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología: Inverter 60hz, R 410 • Eficiencia 20 • Voltaje de operación: 208/230v, 1hp/ 60hz, • Refrigerante: R410A • Compuesto por condensador y consola • Color blanco <p>Instalación incluida Materiales a utilizar, tuberías, refrigerante, cableado eléctrico puesta en funcionamiento</p> <p>Garantía requerida: 24 meses (mínimo)</p>	<p>4</p>	<p>UND</p>
<p>5</p>	<p>Manejadora 5 toneladas</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología: Inverter 60hz, R 410 • Eficiencia 20 • Voltaje de operación: 208/230v, 1hp/ 60hz, • Refrigerante: R 410A • Compuesto por condensador y consola • Color blanco <p>Instalación incluida Materiales a utilizar, tuberías, refrigerante, cableado eléctrico puesta en funcionamiento</p> <p>Garantía requerida: 24 meses (mínimo)</p>	<p>3</p>	<p>UND</p>

DSK

2. El servicio incluye:

- ✓ Desinstalación de los equipos existente
- ✓ La instalación de los equipos nuevos
- ✓ Los aires adquiridos serán instalados en la sede de la Superintendencia de Seguros, avenida México No. 54, sector Gazcue, Distrito Nacional.
- ✓ Suministro de materiales de instalación, que incluye la instalación básica.

3. Levantamiento técnico (opcional)

Los oferentes interesados en realizar levantamiento para inspeccionar los lugares donde se instalaran los aire deberán comunicarse con el Departamento de Compras y Contrataciones mediante el correo kjavier@superseguros.gob.do para solicitar una cita, dicho levantamiento se realizará en la Superintendencia de Seguros Av. México No.54, Gazcue, en fecha **24 de marzo del año dos mil veintiséis (2026), en horario de 9:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.**, previa coordinación con el Departamento de Compra y Contrataciones.

El perito manifiesta su conformidad a dicha Especificaciones Técnicas para la **Adquisición de aires acondicionados con instalación incluida para la Superintendencia de Seguros**, en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veintiséis (2026), siendo la dos de la tarde (2:00 P.M.), y así firma,



Domingo Guillen
Perito Técnico