



# EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA

## DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

### Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

FO-NP-013, Versión 01, Rev. 19 de marzo 2019



Código Referencia: DMI-FCP-004

Nombre del Requerimiento:  
RELÉ AUXILIAR BIESTABLE INSTANTÁNEO



Fecha de Emisión:  
jueves 12 de junio 2025

#### Descripción

Los relés o contactores auxiliares, como también se denominan algunas veces, son elementos similares a un contactor, pero con contactos solamente auxiliares y se emplean para completar las protecciones y los circuitos automáticos de mando y control de motores eléctricos, es decir, trabajan o soportan pequeñas corrientes.

1) Características Técnicas		Unidad	Especificaciones
1.1	Marca		(*)
1.2	Modelo		(*)
1.3	Tipo designado por el fabricante:		(*)
1.4	Actuación Rápida		Requerido
1.5	Soplado Magnético para aumentar el poder del corte		Requerido
1.6	Pulsador de Reset		Requerido
1.7	Contactos Inversores 8 NA y 8 NC		Requerido
1.8	Base para montaje en riel Din, con conexión de tomas delanteras		Requerido
1.9	Tensión de Operación: 125 Vdc	Vdc	Requerido
2) Certificaciones			
2.1	Normas ISO 9001 - 2000 por UCIEE		Requerido
3) Periodo de Garantía			
3.1	Garantía	año	≥ 1

#### 4) Imagen de Referencia



#### Notas:

- La Oferta Técnica debe contener:
  - Catálogos del fabricante en el idioma español ó inglés, firmados y sellados por el oferente y datos técnicos correspondiente a su oferta donde se indique las normas de fabricación y ensayos indicados en la ficha técnica.
- Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnicos solicitados por la ETED.
- Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (\*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- La ETED no recepcionará los equipos que presenten: Rayaduras, rebabas, roturas superficiales, oxidaciones, abolladuras o cualquier otro tipo de imperfecciones que pudieran determinarse mediante la inspección del bien adquirido.

Coordinador Oficina Técnica



Gerente Área Requiriente