



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

TÉRMINOS DE REFERENCIA

**SERVICIO DE CLIMATIZACION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA
EN EL NUEVO EDIFICIO QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE
CERTIFICACIONES, JURIDICA Y COMUNICACIONES DE ESTA (DGM).**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
REFERENCIA: DGM-CCC-LPN-2026-0005**

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

Marzo, 2026.

1.0 DISPOSICIONES GENERALES

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para el **SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA EN EL NUEVO EDIFICIO QUE ALOJARA LAS DE OFICINAS CERTIFICACIONES, JURÍDICA Y COMUNICACIONES DE ESTA (DGM)**. (Referencia: DGM-CCC-LPN-2026-0005; de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones y sus Especificaciones Técnicas, dicha contratación ha sido clasificada bajo el código 40100000 en la modalidad de Licitación Pública Nacional; por lo que los oferentes deberán tener preferiblemente la actividad comercial del referido proceso.

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los Oferentes puedan estimar el alcance de sus propuestas, a continuación, se detallan las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir para la interconexión eléctrica y climatización de las nuevas oficinas administrativas.

NO.	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS		
LOTE I				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACION				
2.	Sistema de Climatización de las nuevas oficinas administrativas	Fabricación de drenajes y sifones en tubería PVC 1.5" para acople en drenaje existente o suministrado por plomero	UD	17
		Rejillas de suministro y retorno	UD	155
		Fabricación de filtros lavables en ductos de retorno	UD	17
		Tuberías de cobre flexible con aislante de 3/4" en ambas	PL	900
		Ductos en poliuretano desde 20x12" o menos, acoplados	PL	495
		Facilidades de 220v /1/060hz para unidades AC	UD	17
		instalación, arranque, supervisión	UD	1
		Cassette 5 ton SEER18	UD	3
		Manejadora 5 ton SEER18	UD	10
		Manejadora 3 ton SEER18	UD	3
		Minisplit 1.5 ton SEER18	PL	1
		Los equipos suministrados deben tener alternativas de gas refrigerante no dañinas a la capa de ozono, de bajo potencial de calentamiento global (PCA) y con etiquetados de eficiencia energética (SEER) lo más alto posible que existan en el mercado, capaces de que reducir el consumo eléctrico y poseer recubrimientos anticorrosivos diseñados para equipos de climatización en áreas costeras.		

3.0 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los Oferentes/Proponentes deberán tomar en cuenta los planos detallados más arriba para que puedan estimar el alcance de sus propuestas.

4.0 RESULTADOS ESPERADOS.

Acta de Inicio de los Trabajos: en este documento la empresa adjudicada deberá indicar la ratificación del cronograma a 45 hábiles según aplique y el plan de trabajo propuesto y aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones durante el período de contratación estipulado, el cual forma parte del Contrato que se derivará del mismo. En caso de que estos documentos necesiten introducir alguna variación, deberán ser justificadas técnicamente.

5.0 VISITA TÉCNICA

Para garantizar la correcta ejecución de los servicios y en los tiempos programados los Oferentes/Proponentes podrán contemplar realizar una visita técnica con la finalidad de realizar un levantamiento en el esta Sede Central siempre y cuando los interesados lo consideren necesario para estimar el alcance de sus propuestas.

La institución ha programado una visita guiada por un perito técnico de esta DGM, pautada a realizarse **el día 16 de abril del presente año 2026**; con previa cita programada y confirmada, en la cual será establecido el horario. Las citas se solicitarán vía correo. Email: compras@migracion.gob.do los costos en los que deban incurrir los proponentes para el traslado a esta sede correrán por cuenta de la empresa interesada.

Nota: esta visita técnica es opcional y bajo ninguna circunstancia es una limitante para que los Oferentes/Proponentes interesados presenten sus propuestas.