

Ficha Técnica

Requerimiento	Mantenimiento de impresora
Unidad Solicitante	División de tecnología
Fecha de solicitud	Miércoles 8 de abril 2026
Para	Tecnificación Nacional de Riego



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	<p>Servicio de mantenimiento de cuatro (4) impresoras, incluye los siguiente:</p> <p>Limpieza de los rodillos de alimentación de papel.</p> <p>Limpieza de los cabezales de impresión (en impresoras de inyección de tinta).</p> <p>Limpieza de la unidad de fijación (en impresora láser).</p> <p>Limpieza de los rodillos de alimentación de papel.</p> <p>Limpieza de los cabezales de impresión (en impresoras de inyección de tinta).</p>	Unidad	1



<p>Limpieza de la unidad de fijación (en impresora láser). Limpieza de sensores y componentes internos.</p> <p>Limpieza del vidrio del escáner (en impresoras multifunción).</p> <p>Limpieza de ventiladores y disipadores de calor. Limpieza profunda general.</p> <p>Limpieza del vidrio del escáner (en impresoras multifunción).</p> <p>Limpieza de ventiladores y disipadores de calor.</p> <p>Limpieza profunda general.</p> <p>Mínimo 3 meses de garantía.</p>		
---	--	--

Ficha Técnica

Requerimiento	Mantenimiento preventivo UPS Central más banco de batería
Unidad Solicitante	División de tecnología
Fecha de solicitud	Miércoles 8 de abril 2026
Para	Tecnificación Nacional de Riego

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
2	<p>Tipo de mantenimiento: Preventivo</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>Inspección General: Verificación de estado físico del UPS y área de instalación Comprobación de niveles de ventilación y limpieza</p> <p>Chequeo Eléctrico: Revisión de voltajes de entrada y salida</p> <p>Verificación del nivel de carga y porcentaje de utilización Inspección de conexiones eléctricas y terminales</p> <p>Sistema de Baterías: Medición de voltaje individual de baterías Verificación de temperatura y resistencia interna (si aplica) Limpieza de bomes y aplicación de protector anticorrosivo Pruebas</p> <p>Funcionales: Simulación de corte eléctrico (prueba en carga) Verificación de transferencia automática Revisión de alarmas y eventos registrados en el sistema</p>	Unidad	1



<p>Limpieza Técnica: Remoción de polvo en ventiladores, tarjetas electrónicas y filtros</p> <p>Entregables:</p> <p>Informe técnico detallado del mantenimiento realizado</p> <p>Reporte de estado general del UPS y recomendaciones</p> <p>Evidencia fotográfica del antes y después</p> <p>Registro de pruebas y parámetros medidos</p> <p>Certificación del servicio (si se requiere)</p>		
---	--	--

