



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA LA
ESTACION DE AGUA RESIDUAL DE LOS RIELES DE SAN
MARCOS Y MOTORES SUMERGIBLES PARA ESTACIONES DE
AGUA POTABLE DE GUANANICO Y ESTERO HONDO**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HCP CAUDAL: 2750 GPM ALTURA DINAMICA TOTAL (TDH): 58.97 PIES POTENCIA ESTIMADA: 7.5 HP, 230/460V, 3F DESCARGA DE 3'' PLATILLADA	1.00	UD	
2	CODO DE DESCARGA VERTICAL CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO NPT DE 3''	1.00	UD	
3	MOTOR SUMERGIBLE DE 6'' TIPO LAPIZ, DE 10HP, 220V, 60HZ, 3445 RPM DE 3F	1.00	UD	
4	MOTOR COMPLETO DE 5HP CON SU BOMBA, 230V, 50 GPM, 450 TDH, MONOFASICO CON SU PANEL DE CONTROL	1.00	UD	


Licdo. Tomas Emilio Duran Garden
Director General



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608