

	FORMULARIO		Fecha de Creación: agosto 2025
	REQUERIMIENTO DE COMPRAS		Fecha Actualización: N/A
			Código: FO-XXX-XXX
			Versión: 00
I. INFORMACION DE LA SOLICITUD			
1) Área Solicitante:	2) Trimestre	3) Fecha estimada de necesidad:	
Departamento de Ingeniería y Arquitectura	T3	30-Sep-26	
4) Área ejecutora:	5) Fecha de solicitud:		
Departamento de Ingeniería y Arquitectura	11-Sep-26		
II. DETALLE DE LA SOLICITUD			
Actividad	Adquisición de Equipos y Materiales para mantenimiento y reparación de las instalaciones de INESPRE		
6) Insumo requerido	7) Producto POA vinculado	8) Cantidad	9) Unidad de medida
Aires Acondicionados		5	Unidad
			10) Monto unitario estimado
			51,000.00
			11) Subtotal
			255,000.00
			Subtotal
			255,000.00
		Monto general estimado	255,000.00
Línea estratégica	3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural		













11/9/2024
12:10 pm
4/24

	FORMULARIO		
	FICHA TECNICA DE REQUERIMIENTO		
INFORMACION DE LA SOLICITUD			
1) Área Solicitante:		2) Trimestre	
Departamento de Ingeniería y Arquitectura		T3	30-Sep-26
4) Área ejecutora:		5) Fecha de solicitud:	
Departamento de Ingeniería y Arquitectura		11-Sep-26	
II. DETALLE DE LA FICHA			
Actividad	Adquisición de Equipos Materiales para mantenimiento y reparación de las instalaciones de INESPRES		
6) Nombre del artículo	7) Descripción (generica, sin marca)	8) Cantidad	9) Presentacion y/o Tamaño/Dimension
Aires Acondicionados	Aire acondicionado tipo Split de pared, tecnología Inverter, capacidad de 24,000 BTU/h. Equipo de climatización de alta eficiencia energética, compuesto por una unidad evaporadora (interior) y una unidad condensadora (exterior), diseñado para proporcionar enfriamiento continuo y eficiente en espacios residenciales, comerciales e institucionales. Debe operar con refrigerante ecológico, compresor de velocidad variable (Inverter), sistema de filtración de aire, deshumidificación, control automático de temperatura y bajo nivel de ruido.	5	- Tipo: Split de pared. - Capacidad nominal: 24,000 BTU/h (2 toneladas de refrigeración). - Tecnología: Inverter. - Alimentación eléctrica: 208-230 V AC, 60 Hz, monofásico. - Refrigerante: R-32 o R-410A. - Eficiencia energética: SEER 18 o superior. - Compresor hermético de alta eficiencia. - Tuberías de cobre compatibles con la capacidad del equipo. - Incluye control remoto inalámbrico. - Dimensiones del evaporador y condensador acordes con la capacidad del equipo.
		10) Observaciones	
		- Equipo completamente nuevo, sin uso y de fabricación reciente. - Debe suministrarse con unidad interior, unidad exterior, control remoto, soportes de instalación, manual de operación y accesorios básicos de montaje. - Serpentes de cobre con tratamiento anticorrosivo para ambientes tropicales o costeros. - Funciones mínimas: modo frío, deshumidificación, ventilación, temporizador, reinicio automático y autodiagnóstico. - Nivel de ruido de la unidad interior acorde con estándares de confort para oficinas y áreas institucionales. - Garantía mínima de 1 año para el equipo y 5 años para el compresor, contra defectos de fabricación. - Cumplir con normas internacionales de seguridad y eficiencia energética (UL, ETL, AHRI, ISO o equivalentes).	

CUENTAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS
VALIDACION DE COMPRAS

Luego de la validación de la compra correspondiente al expediente en referencia, se identificó que las cuentas presupuestarias a afectar son las siguientes:

CODIGO DE COMPRAS	CCP	PROGRAMATICA	CONCEPTO DE LA CCP	ARTICULO	MONTO SOLICITADO
40101701	2.6.5.4.02	100.0100.11.01.00.0001	Equipos de climatización	Aires acondicionados	\$ 255,000.00
					\$ 255,000.00

Esto conforme a la naturaleza del gasto y la clasificación presupuestaria aplicable.

Validado y confirmado por:


Masar Rodriguez Lorenzo
Analista de Presupuesto