

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
UTILIDAD		
Para instalados en diferentes oficinas de esta, Sede Central Y Regionales.		
ATENCION		
Las unidades a cotizar deben tener mínimo 10 año en el mercado con certificación que lo acredite.		
CANTIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES
1	AIRE ACONDICINADO ACONDICIONADO DE 36000BTU, SPLIT CON EFICIENCIA MINIMA DE 18SEER, CON AUTOREGULADOR DE VOLJATE INTEGRADO, GAS REFRIGERANTE R-410A (INSTALACION COMPLETA, INCLUYENDO BASE)	PANEL DE CONDENSADOR DE COBRE, , RANGO DE TEMPERATURA DE 16 A 30 GRADOS CELCIOS.
5	AIRE ACONDICINADO ACONDICIONADO DE 12000BTU, SPLIT CON EFICIENCIA MINIMA DE 18SEER, CON AUTOREGULADOR DE VOLJATE INTEGRADO,GAS REFRIGERANTE R-410A (CON KIT DE INSTALACION Y BASE)	PANEL DE CONDENSADOR DE COBRE, , RANGO DE TEMPERATURA DE 16 A 30 GRADOS CELCIOS.
3	AIRE ACONDICINADO ACONDICIONADO DE 18000BTU, SPLIT CON EFICIENCIA MINIMA DE 18SEER, CON AUTOREGULADOR DE VOLJATE INTEGRADO, GAS REFRIGERANTE R-410A(CON KIT DE INSTALACION Y BASE)	PANEL DE CONDENSADOR DE COBRE, , RANGO DE TEMPERATURA DE 16 A 30 GRADOS CELCIOS.
TIEMPO DE ENTREGA:		
Disponibilidad inmediata		


Lic. Hipolito Francisco Almanzar
 Encargada Servicios Generales

