

DM 060-26

Santo Domingo, R. D.
21 Julio, 2026

A : Señora:
Alba Giselle Garcia
Directora Administrativa
Su Despacho

Via : Señora:
Sumny Rojas De la Cruz
Directora de Planificación y Desarrollo
Su Despacho.

Asunto : Solicitud Adquisición Ducha Lava Ojos,
Proceso anterior, declarado desierto.

Distinguida directora:

Cortésmente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la adquisición de una Ducha Lava Ojos, dispositivo requerido por una acción correctiva del **Hallazgo 709**, de Medio Ambiente:

La norma ISO 14001 establece que la organización debe responder a situaciones de emergencia reales y tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, contrario a lo que se evidencia en el área de químico en la torre de enfriamiento y el P4, ya que no se cuenta con kit antiderrame y no se visualiza la existencia de mecanismos de seguridad en caso de emergencia (ducha o lavado de ojos). Se visualizó escaleras de emergencia obstruidas por utensilios de gimnasio. Se evaluó situaciones anormales que generan posibles riesgos como es el caso de lluvias, donde se pudieron evidenciar escaleras de emergencia mojadas, momentos de apagones los cuales generan cierre rápido de ascensores pudiendo aplastar alguna persona, cuartos eléctricos donde se está haciendo uso de bebidas y agua, objetos de gimnasio y conos de seguridad física obstaculizando las rutas de emergencia en las escaleras internas. No se evidencia punto de encuentro por la salida de la calle Gaspar Polanco. La norma establece que se debe poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas y no se evidencia la ejecución de simulacros de emergencias ambientales.


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente:

Arq. Isis Rodriguez

Enc. Departamento de Mantenimiento.

Nota: Adjunto Ficha técnica y Cotización



Handlin
19808901
CPO

