

FICHA TÉCNICA
DGAP-DAF-CD-2026-0333


“Suministro de materiales para extractores de baño para el Puerto Multimodal Caucedo”



Condiciones Generales: Suministro de materiales para extractores de baño para el Puerto Multimodal Caucedo.

Condiciones de entrega: Entrega inmediata luego de recibir la orden de compra en la Sede Principal de la Dirección General de Aduanas.

Forma de pago: A crédito.

Especificaciones Técnicas:

Ítem	Artículo	Especificaciones Técnicas
1	Yee de 4" PVC 	• Diámetro nominal: 4 pulgadas (equivalente a 110 mm). • Ángulo de derivación: 45 grados (ideal para un flujo continuo sin turbulencias hacia la línea principal). • Material: Policloruro de vinilo (PVC) rígido sanitario de alta resistencia. • Tipo de unión: Campana para cementar (extremos lisos que requieren pegamento o cemento disolvente para PVC). • Propiedades: Inmune a la corrosión, paredes interiores lisas que evitan acumulación de residuos y alta durabilidad frente a aguas residuales
2	Coupling 4" PVC 	• Diámetro nominal: 4 pulgadas (aproximadamente 110 mm en sistemas métricos / sanitarios equivalentes). • Material: Policloruro de vinilo (PVC) virgen o resina Tipo I, celda de clasificación estándar (como ASTM D1784). • Tipo de unión: Por lo general, es de extremos lisos (camps / slip) para cementar o soldar con adhesivo químico para PVC. Cuenta con un tope central interno para asegurar la inserción simétrica de ambos tubos. • Normas de fabricación comunes: Cumple con normativas internacionales como ASTM D2466 (para presión Cédula 40) o equivalentes sanitarios/alcantarillado.

3	Manga o ducto flexible de 4 pulgadas 	• Diámetro interior: 4 pulgadas (100mm). • Longitud estándar: rollos de 10 pies. • Material de estructura: Espiral de alambre de acero helicoidal que evita que se aplaste. • Material de la pared - versión de aluminio: láminas de aluminio y poliéster multi-capa (resistente al fuego y desgaste).
4	Cinta adhesiva plateada 3" de refrigeración 	• Material de soporte: lámina de aluminio puro o película de PVC flexible. • Tipo de adhesivo: Acrílico de alto rendimiento o caucho sintético/hot melt sensible a la presión. • Espesor total: Entre 0.07 mm y 0.15mm (aprox. 70 a 150 micras). • Resistencia a la temperatura: rango general -30°C a +120°C. • Ancho común: 3 pulgadas. • Largo del rollo: 10m, 20m O 50M. • Adherencia: Alta conformabilidad en superficies metálicas e irregulares. • Aislamientos y reflexión: Refleja el calor radiante y actúa como barrera contra la humedad, el polvo y la corrosión.

5	Extractor aire 24 CUH/24 CUG 10" Plafón 80 CFM. 	• Capacidad de flujo de aire: 80 CFM (Pies cúbicos por minuto). • Tamaño de la rejilla / Plafón: 10 x 10 pulgadas (240 x 240 mm). • Consumo eléctrico: 10.5 Vatios (W). • Voltaje operativo: 220V - 240V / 50-60 Hz (Monofásico). • Tamaño de instalación (Corte): 233 x 233 mm. • Tipo de motor: Condensador de medio paso (HP) con rodamiento de bolas lubricado y corte térmico de seguridad. • Color de rejilla: Blanco.
---	--	---

➤ **Condiciones generales:**

- Materiales nuevos y sin uso previo.
- Compatibles con los sistemas de extracción existentes o equivalentes técnicamente aceptables.
- Garantía: mínima de seis (6) meses contra defectos de fabricación.
- Los materiales deberán entregarse adecuadamente empacados para evitar daños durante el transporte.
- El proveedor deberá presentar ficha técnica de los materiales ofertados.
- No aplica instalación por parte del proveedor.
- No aplica visita técnica.
- No aplica soporte técnico.
- Se aceptarán materiales equivalentes que cumplan o superen las especificaciones requeridas.

Requerimientos:

- Tiempo de entrega: Máximo cinco (5) días hábiles después de recibir la orden de compra.
- Garantía del fabricante o suplidor.
- Documentación que evidencia cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el cual se manifieste que el oferente está al día con sus obligaciones fiscales.
- Formulario de Debida Diligencia Externa Simplificada.
- Declaración Jurada Sencilla.

- Formulario Control Gestión Antisoborno para Proveedores del Estado.
- Formulario Compromiso Ético de Proveedores del Estado.
- Carta de Compromiso Ético de la DGA.
- Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Criterios de evaluación:

Se evaluarán los siguientes criterios bajo la modalidad Cumple/No Cumple:

- Elegibilidad: Que el proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
- Capacidad Técnica: Que el servicio ofertado cumpla con las todas características especificadas.

Criterios de adjudicación:

El criterio de adjudicación para determinar la oferta más conveniente será basado en menor precio. La adjudicación será global, para la oferta que haya cumplido previamente con todo lo solicitado en la ficha técnica.

Datos de contacto:

Correo: l.cruceta@aduanas.gob.do

Teléfono: 809-547-7070 Ext. 2432