

1 Nombre del servicio:

Servicio de reparación de Generador Eléctrico 150KW (**Planta eléctrica**) del edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad, Correspondiente al 2026.

2 Descripción del servicio:

Constituye en la presente convocatoria para la “**Servicio de reparación del Generador Eléctrico (Planta eléctrica) del edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad.**” de acuerdo con las condiciones fijadas con las siguientes especificaciones técnicas.

3 Especificaciones técnicas:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Especificaciones
1	UNIDAD	REPARACION DE EL GENERADOR ELECTRICO 150KW (PLANTA ELETRICA)	Reparación de Generador Eléctrico Reparación del motor - Desmonte, reparación e instalación del generador y radiador. - Sustitución del sello delantero y sello trasero del cigüeñal. - Cambio de correa tipo V Ribbed, referencia 5690181. - Sustitución e instalación del regulador de voltaje y mantenedor. - Cambio de batería. - Instalación de mantenedor de carga de batería. - Mantenimiento del motor 6CT8.3 - Suministro de coolant. - Mantenimiento preventivo consistente en cambio de aceite y filtros del equipo Reparación del generador - Rebobinado del estator principal.

- ✚ Mantenimiento del rotor principal, rotor excitador, estator excitador y magnetos.
- ✚ Lavado con solvente dieléctrico.
- ✚ Barnizado y secado al horno.
- ✚ Pruebas de aislamiento, impedancia, índice de polaridad, absorción, HIPOT y SURGE.
- ✚ Sustitución de rodamientos y kit de excitación.
- ✚ Balanceo estático y dinámico de las partes rotativas.

Reparación del radiador

La intervención comprende:

- Fabricación completa del radiador (tanques, panel y tapón).

El proveedor ofrece **un (1) año de garantía** sobre este trabajo.

Handwritten signature

4. Requerimiento

- ✚ **Carta de garantía mínimo 1 año.**
- ✚ Carta compromiso de aceptación del tiempo de entrega.
- ✚ Carta compromiso de aceptación servicio.
- ✚ **Ficha Técnica** para evaluar cada artículo ofertado, El oferente debe detallar las características, cualidades y especificaciones que contenga la propuesta del servicio ofertado, es decir, será descalificada toda oferta que presente como su propuesta el documento de ficha

técnica/especificaciones técnicas suministrada por esta institución sin más detalles de lo ofertado.

5. Duración

La duración de la orden de compra es de 3 meses luego de ser emitida.

6.Evaluación del proceso.

Las ofertas y las muestras serán evaluadas con **CUMPLE / NO CUMPLE**

7.Entrega de Bienes o Servicios

El proveedor de los servicios adjudicados debe ser entregados conforme a las especificaciones técnicas solicitadas, también debe de **cumplir con la entrega** en un plazo no mayor cuarenta y cinco (45) días luego de la ser emitida la orden de compra.

8.Lugar de entrega

Superintendencia de Electricidad, ubicada en Av. John F. Kennedy 3, Santo Domingo con el horario de 8:30 am a 4:30 pm.

9. Condiciones de pago

La Superintendencia de Electricidad realizará el pago total de lo adjudicado posterior a la recepción de los bienes, bajo conduce y facturas, aproximadamente dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de recepción de esta.

5. Control de cambios:

ELABORADO	
Gerente de Transportación y Servicios Generales	
Vicente López Pichardo	
Firma:	