





**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

nombre Genérico:	Panel de Control
Cantidad:	02
Descripción:	PANEL DE CONTROL DIRECTO A LÍNEA COMPLETO, P/MOTOR DE 15 HP, 230 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).


Imagen:



Panel de control



Breaker Industrial



Contactador Magnético




Unidad Térmica



Monitor de fase



SubMonitor




Relay de líquidos




Fusibles de Control




Botonera Marcha/Paro



Luz piloto de señalización



Transformador de Control



Cajetín Nema 3R

Manuel S. Mella
Ing. Manuel Snider Mella Sosa
Enc. Dpto. Electromecánica.







**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

Nombre Genérico:	Panel de Control
Cantidad:	03
Descripción:	PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE P/MOTOR 25 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).


Imagen:



Panel de control



Breaker Industrial



Contactor Magnético




Unidad Térmica



Monitor de fase




SubMonitor




Relay de líquidos




Fusibles de Control



Botonera Marcha/Paro



Luz piloto de señalización



Transformador de Control



Cajetín Nema 3R

Manuel S. Mella S
Ing. Manuel Snider Mella Sosa
Enc. Dpto. Electromecánica.







**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

Nombre Genérico:	Panel de Control
Cantidad:	04
Descripción:	PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE P/MOTOR DE 30 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).


Imagen:



Panel de control Breaker Industrial Contactor Magnético Unidad Térmica Monitor de fase



SubMonitor Relay de líquidos Fusibles de Control Botonera Marcha/Paro



Luz piloto de señalización Transformador de Control Cajetín Nema 3R

Manuel S. Mella
Ing. Manuel Snider Mella Sosa
Enc. Dpto. Electromecánica.







**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

Nombre Genérico:	Panel de Control
Cantidad:	03
Descripción:	PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE P/MOTOR DE 40 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).


Imagen:



Panel de control Breaker Industrial Contactor Magnético Unidad Térmica Monitor de fase



SubMonitor Relay de líquidos Fusibles de Control Botonera Marcha/Paro



Luz piloto de señalización Transformador de Control Cajetín Nema 3R

Manuel S. Mella
Ing. Manuel Snider Mella Sosa
Enc. Dpto. Electromecánica.







**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

Nombre Genérico:	Panel de Control
Cantidad:	03
Descripción:	PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE, P/MOTOR DE 60 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).


Imagen:



Panel de control




Breaker Industrial



Contactor Magnético



Unidad Térmica



Monitor de fase




SubMonitor




Relay de líquidos




Fusibles de Control




Botonera Marcha/Paro



Luz piloto de señalización



Transformador de Control



Cajetín Nema 3R

Manuel S. Mella S.
Ing. Manuel Snider Mella Sosa
Enc. Dpto. Electromecánica.







**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

Nombre Genérico:	Panel de Control
Cantidad:	03
Descripción:	PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE, P/MOTOR DE 75 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).


Imagen:



Panel de control Breaker Industrial Contactor Magnético Unidad Térmica Monitor de fase



SubMonitor Relay de líquidos Fusibles de Control Botonera Marcha/Paro



Luz piloto de señalización Transformador de Control Cajetín Nema 3R

Manuel S. Mella
Ing. Manuel Snider Mella Sosa
Enc. Dpto. Electromecánica.