

Ficha técnica para presenta oferta para el proceso: DGII-DAF-CM-2026-0096 “Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”

1 Objeto

Constituye el objeto de la presente convocatoria para la **“Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”** de acuerdo con las condiciones fijadas en las presentes Especificaciones Técnicas.

“Las relaciones con las empresas proveedoras comerciales se realizarán en el marco de las normas y leyes vigentes, a fin de garantizar que dichas empresas realicen sus negocios con integridad y respeto. Se procurará mantener una relación comercial de beneficio mutuo, basada en las más altas normas de conducta comercial y ética”. 1

2 Conocimiento y Aceptación de Condiciones

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el proceso implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en la presente Ficha Técnica, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

3 Condiciones de Pago

La condición de pago establecida es crédito a 30 días, mediante cheque o transferencia bancaria. Para optar por el pago mediante transferencia bancaria, debe solicitar a esta Unidad Operativa de Compras el formulario de inscripción de datos de transferencia, y depositarlo junto a su oferta.

Vista la circular conjunta entre la **Dirección General de Impuestos Internos (DGII)** y la **Dirección General de Contrataciones Publicas (DGCP)**, en donde se establece el cumplimiento de la Ley 32-23 (Facturación Electrónica e-CF) que en su artículo 37 indica los plazos para su incorporación, acorde a la clase de compañía/proveedor, se establece como condición de pagos, la emisión de facturas electrónicas por parte del proveedor, atendiendo al calendario de los plazos máximos de implementación;

- **Grandes Contribuyentes nacionales**, dentro de los 12 meses contados a partir de la vigencia de la Ley 32-23, es decir a más tardar el 15 de mayo del 2024.
- **Grandes contribuyentes locales y medianos**, dentro de los 24 meses contados a partir de la vigencia de la Ley 32-23, a más tardar el 15 de mayo del 2026, contando con la extensión de plazo publicado mediante aviso núm. 12-25, hasta el 15 noviembre 2026.
- **Pequeños, Micro y no Clasificados**, a más tardar del 15 mayo 2026, contando con la prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada por un período de seis (6) meses contados a partir de la referida fecha. Esta prórroga será concedida automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud.

Ficha técnica para presenta oferta para el proceso: DGII-DAF-CM-2026-0096 “Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”

4 Documentos para Presentar

A. Documentación legal

- ✓ **Formulario Compromiso Ético y Antisoborno de Proveedores.** (Suministrado por la DGII)
- ✓ **Formulario de Debida Diligencia Externa** para los Procesos de Compras y Contrataciones.
- ✓ Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- ✓ **Estar autorizado como Emisor Facturas Electrónicas (e-CF)**, según la clasificación, de conformidad al plazo máximo de acuerdo con el artículo 37 de la ley 32-23 de Facturación Electrónica de la Republica Dominicana, **(No es obligatorio que el oferente presente algún documento que lo certifique, la institución realizará la debida diligencia).**

NOTA: En caso de encontrarse en proceso de registro, puede depositar el documento que lo avala, pero al momento de emitir la factura, estas deben estar acorde a la Ley 32-23.

- **Grandes Contribuyentes Nacionales**, *(plazo vencido, debe ser emisor, no subsanable).*
- **Grandes Contribuyentes Locales y Medianos**, *(plazo vencido, debe ser emisor, no subsanable).*
- **Pequeños, Micros y no clasificados**, a más tardar del 15 mayo 2026, contando con la prórroga administrativa de carácter excepcional y generalizada por un período de seis (6) meses contados a partir de la referida fecha. Esta prórroga será concedida automáticamente, sin necesidad de realizar una solicitud.
- ✓ Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
- ✓ **Registro de Proveedores del Estado (RPE)**, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas: Se estarán validando los rubros correspondientes con el objeto del procedimiento en cuestión, que debe ser: **60100000-Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros**
- ✓ **Copia del Registro Mercantil** expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, vigente (si aplica).

B. Documentación técnica

- ✓ **Propuesta Técnica de los artículos ofertados**, (No subsanable), indicando y detallando las especificaciones técnicas de los mismo.
- ✓ **Carta de compromiso**, donde el oferente se compromete a realizar la entrega en el tiempo establecido en el punto 06 del presente documento.

Ficha técnica para presenta oferta para el proceso: DGII-DAF-CM-2026-0096 “Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”

- ✓ **Ficha técnica del fabricante. No subsanable.**
- ✓ **Imágenes de los artículos ofertados.**
- ✓ **Certificado de garantía en piezas y servicios: 2 años o 2000 horas, lo que ocurra primero, en servicio de emergencia en piezas y servicios.**
- ✓ **Certificado de distribuidor autorizado de la marca ofertada.**

Especificaciones Técnicas

ítems	Descripción	Cantidad
1	Suministro de generador de emergencia de 47 KW, 1Ø, 240VAC, 60HZ, 1800RMP, encapsulado (silencioso), ver especificaciones en ficha técnica	1
2	Suministro de generador de emergencia de 19 KW, 1Ø, 240VAC, 60HZ, 1800RMP, encapsulado (silencioso), ver especificaciones en ficha técnica	1

El oferente deberá suministrar ficha técnica del fabricante donde indique las siguientes características:

Descripción	Planta de Emergencia No. 1	Planta de Emergencia No. 2
Cantidad	1 unidad	1 unidad
Tipo de equipo	Generador eléctrico diésel silencioso	Generador eléctrico diésel silencioso
Potencia Standby mínima	19 kW	47 kW
Potencia Prime mínima	18 kW	42 kW
Voltaje nominal	240 VAC	240 VAC
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Configuración	Monofásica	Monofásica
Velocidad nominal	1,800 RPM	1,800 RPM
Combustible	Diésel	Diésel
Número mínimo de cilindros	4	4
Sistema de aspiración	Natural	Turboalimentado
Sistema de enfriamiento	Refrigerado por líquido	Refrigerado por líquido
Cilindrada mínima	2.1 L	3.3 L
Tipo de alternador	Autoexcitado, sin escobillas	Autoexcitado, sin escobillas
Regulación de voltaje	Electrónica tipo AVR	Electrónica tipo AVR
Precisión de regulación	±1 % o mejor	±1 % o mejor

Ficha técnica para presenta oferta para el proceso: DGII-DAF-CM-2026-0096 “Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”

Capacidad mínima del tanque de combustible	50 litros	100 litros
Tipo de lubricante	Aceite SAE 5W-40	Aceite SAE 5W-40
Tipo de refrigerante	Anticongelante de larga duración	Anticongelante de larga duración
Sistema de arranque	Eléctrico automático	Eléctrico automático
Batería de arranque	Incluida	Incluida
Voltaje de batería	12 VDC	12 VDC
Cabina acústica	Tipo silenciosa para uso exterior	Tipo silenciosa para uso exterior
Sistema antivibratorio	Incluido	Incluido
Bandeja de retención de fluidos	Incluida	Incluida
Protección para intemperie	Incluida	Incluida
Parada de emergencia	Incluida	Incluida
Compatibilidad ATS	Incluida	Incluida
Garantía mínima	12 meses	12 meses

Características constructivas:

Descripción	Requisito
Base estructural	Acero de alta resistencia
Sistema antivibración	Amortiguadores entre motor, alternador y base
Tanque integrado	Incorporado a la base
Bandeja de retención	Incluida para contención de derrames
Puntos de izaje	Incorporados para carga y descarga
Cabina acústica	Tipo insonorizada para intemperie
Accesos de mantenimiento	Múltiples puertas de inspección
Protección anticorrosiva	Tratamiento para uso exterior
Sistema de escape	Integrado y protegido contra lluvia
Aislamiento acústico	Material autoextinguible y resistente a la humedad

Datos del panel de control:

Medición de voltaje.

Ficha técnica para presenta oferta para el proceso: DGII-DAF-CM-2026-0096 “Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”

Medición de corriente.

Medición de frecuencia.

Horómetro.

Indicador de nivel de combustible.

Monitoreo de potencia activa, reactiva y aparente.

Protección por sobrecarga.

Protección por baja presión de aceite.

Protección por alta temperatura.

Protección por bajo nivel de combustible.

Protección por sobrevelocidad.

Parada de emergencia.

Alarma audible.

Cargador automático de batería.

Preparado para integración con ATS (Transferencia Automática)

5 Documentación económica

1. Cotización sellada y/o Formulario SNCC.F.033

- ✓ RNC
- ✓ Descripción del bien o servicio requerido
- ✓ Precio neto e ITBIS transparentado
- ✓ Validez de la oferta (mínimo 30 días)
- ✓ En moneda nacional, pesos dominicanos (RD\$)
- ✓ Aceptación de las condiciones de pago y tiempo de entrega
- ✓ Presentación de garantía de fiel cumplimiento. **(Si Aplica). Ver nota debajo**

Debe ser entregada por el adjudicatario en un plazo de cinco (5) días hábiles tras la adjudicación, como requisito previo a la firma del contrato. Se exige obligatoriamente cuando los contratos u órdenes de compra/servicio superen el equivalente a 10,000 dólares estadounidenses (US\$10,000.00). acogiéndonos al artículo 205 de la ley 47-25 de contrataciones públicas, en caso de ser una empresa constituida como MiPymes deberá presentar la garantía correspondiente al 1% o en su defecto la del 4%.

6 Cronograma de entrega

Localidad	Dirección	Tiempo
SPVM San F. De Macorís	C/ Mella esq. 27 de febrero, Edificio Oficinas Gubernamentales.	10 días luego de recibida la orden de compras
Centro de Servicios Monte Plata	Av. Arzobispo Meriño, Esq. Av. Gastón Fernández Deligne, Edif. Oficinas Gubernamentales, Monte Plata.	10 días luego de recibida la orden de compras

Ficha técnica para presenta oferta para el proceso: DGII-DAF-CM-2026-0096 “Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”

7 Criterios de evaluación

Una vez concluida la recepción de los “Sobres A”, se procederá a la ponderación de la documentación solicitada y a la validación de las ofertas conforme a las Especificaciones Técnicas y las muestras requeridas bajo la modalidad “**CUMPLE/ NO CUMPLE**”.

Los Peritos emitirán su informe a la Gerencia Administrativa y Financiera, sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”, a los fines de la recomendación final.

Solo resultaran habilitados a la etapa de apertura Oferta Económica (Sobre B), los oferentes cuyas Ofertas técnicas (Sobre A) cumplan con la evaluación legal y técnica.

La Gerencia Administrativa y Financiera evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente a la presente Ficha Técnica y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del menor precio ofertado.

La evaluación se hará de acuerdo con el cumplimiento de todos los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas, bajo la modalidad de cumple no cumple; debiendo un proveedor cumplir con todo lo solicitado.

8 Logística y transporte:

- ✓ Transporte e izaje del equipo al techo del tercer piso de la localidad San Francisco de Macorís.
- ✓ Transporte e izaje en la localidad Monte Plata (parqueo 1er nivel).

9 Criterios de adjudicación:

El criterio de adjudicación para este procedimiento de contratación será **por ítems basado en el menor precio económico**, de entre aquellas ofertas técnicas que hayan sido habilitadas en la fase de evaluación técnica previamente, según las especificaciones técnicas del proceso.

10 Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá a elegir la oferta que al menos contenga uno de los siguientes criterios, para confirmar el cumplimiento con el criterio deberá existir constancia inequívoca en la oferta evaluada.

- ✓ Preferencia a la oferta que haya incluido la contratación de personas con discapacidad
- ✓ Preferencia a la oferta que presente un plan empresarial de responsabilidad para la protección del medioambiente en su cadena de producción.

Ficha técnica para presenta oferta para el proceso: DGII-DAF-CM-2026-0096 “Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”

- ✓ Preferencia de oferta en la cual se proponga el compromiso de subcontratar a una empresa clasificada como.

11 Fecha y Hora de Entrega de Propuestas

Las propuestas deben ser entregadas de forma separadas de la siguiente manera:

- **Sobre A:** Propuestas Técnicas
- **Sobre B:** Ofertas Económicas. (Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Departamento de Compras, hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido).

El oferente deberá entregar su oferta debidamente sellada y firmada, a más tardar el **miércoles 07 de octubre del 2026 hasta las 09:00 a.m.**, la misma puede ser enviada por una de las siguientes vías:

- Digital: Vía Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas SECP, al proceso No. **DGII-DAF-CM-2026-0096**
- En físico (En sobres cerrados e identificados): En el Departamento de Compras, 4to nivel, lado B, Edificio Sede Central ubicado en la Av. México #48, Gascue.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas.

12 Cronograma de actividades

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación del aviso de convocatoria en el SECP y en el portal web institucional.	Jueves 01 de octubre del 2026
Período para realizar consultas y/o aclaraciones por parte de los(as) interesados(as)	Lunes 05 de octubre del 2026, hasta las 09:00 a.m.
Plazo para emitir respuesta y adendas/enmiendas por parte del CCC o la DAF	Martes 06 de octubre del 2026, hasta las 09:00 a.m.
Presentación de las ofertas “Sobre A” (oferta técnica) y “Sobre B” (oferta económica)	Miércoles 07 de octubre del 2026, hasta las 09:00 a.m.
Apertura, verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”.	Miércoles 07 de octubre del 2026, hasta las 11:00 a.m.
Verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas “Sobre A”	Viernes 09 de octubre del 2026
Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Lunes 12 de octubre del 2026
Período de entrega de documentación subsanable por parte de los oferentes	Miércoles 14 de octubre del 2026

Ficha técnica para presenta oferta para el proceso: DGII-DAF-CM-2026-0096 “Adquisición y traslado de dos plantas eléctricas para ser instaladas en la localidad VHM San Francisco de Macorís y Centro de Servicios Monte Plata”

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Verificación, validación y evaluación del contenido de las Ofertas Técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”	Viernes 16 de octubre del 2026
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas (artículos 115 reglamento de aplicación) (Si Aplica)	Lunes 19 de octubre del 2026
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones (artículos 115 Reglamento de aplicación párrafo).	Miércoles 21 de octubre del 2026
Adjudicación	Viernes 29 de octubre del 2026
Notificación de adjudicación	Jueves 05 de noviembre del 2026
Suscripción del(los) contrato(s) y emisión de órdenes de compra o de servicios.	Viernes 20 de noviembre del 2026
Publicación del (los) contrato(s) en los portales: institucional y del SECP	Viernes 20 de noviembre del 2026

13 Apertura de propuestas técnicas

La apertura de las ofertas será realizada mediante acto, disponible al público de manera virtual en el Sistema electrónico de contrataciones públicas (SECP)

14 Vías de contacto:

Cualquier duda o aclaración referente al proceso favor contactar:

Comprador Responsable: Yarys Arias Valdez.

Teléfono 809-287-2340 ext. 2336

Correo: seccioncomprasmenores@dgii.gov.do y/o yariasv@dgii.gov.do

