

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

Descripción de la Adquisición: "Adquisición de Aires Acondicionados para uso en Dirección Regional Valdesia y en Oficina Satélite Sur, San Juan del INFOTEP, dirigido MiPymes"

Procedimiento No.: INFOTEP-DAF-CM-2026-0127

Rubro: 40100000- Calefacción, ventilación y circulación del aire - 40101700 - Enfriamiento - 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Área Requirente: Oficina Satélite Sur, San Juan y Dirección Regional Valdesia

Fecha: 01 de octubre, 2026

LOTE	ITEM	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
LOTE I	1	Unidades Manejadora: de 5 TON: Split tipo ducto de 5 toneladas. Compresor Compresor Scroll Inverter mínimo SEER 18, refrigerante R32 (o R290, R600a, R1270, R454 a, b, c, R448, R407 a, c y R404.) Voltaje: 208/230 V/60Hz/1ph. Ubicación: Taller de Gastronomía, Centro José Alberto Madé. DRV	Unidad	1
	2	Aire acondicionado de 5 toneladas: Piso techo de 5 toneladas. mínimo SEER 18, refrigerante R32 (o R290, R600a, R1270, R454 a, b, c, R448, R407 a, c y R404.) Voltaje: 208/230 V/60Hz/1ph Ubicación: Taller de Joyería Haina, Taller de Refrigeración, Haina, Taller de Belleza, José Alberto Madé, Almacén DRV, Cafetería DRV.	Unidad	5
	3	Aire acondicionado de 3 toneladas: Piso techo de 3 toneladas. mínimo SEER 18, refrigerante R32 (o R290, R600a, R1270, R454 a, b, c, R448, R407 a, c y R404.) Voltaje: 208/230 V/60Hz/1ph Ubicación: Oficina de Formación Profesional (Aula de soldadura) y Aula teórica del Simulador 1, José Alberto Madé. DRV	Unidad	2

LOTE	ITEM	DESCRIPCION /ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
LOTE II	1	Aire acondicionado: tipo Split Inverter de 48,000 BTU/h (4 toneladas), de alta eficiencia energética, con refrigerante R-32 o equivalente de bajo impacto ambiental, voltaje 208-230 V, 60 Hz, sistema de enfriamiento y deshumidificación, funciones Turbo y Sleep, temporizador, control remoto, filtro lavable, display digital, bajo nivel de ruido y protección contra variaciones de voltaje. Ubicación: 2 para los salones de Informática y 1 para el taller de Bar y Restaurante de la OSS, San Juan.	Unidad	3
	2	Aire acondicionado: tipo Split Inverter de 18,000 BTU/h, de alta eficiencia energética, refrigerante R-32 o equivalente de bajo impacto ambiental, 208-230 V, 60 Hz, con función de enfriamiento y deshumidificación, Turbo, Sleep, temporizador, control remoto, filtro lavable, display digital y protección contra variaciones de voltaje. Incluye unidad evaporadora, condensadora, materiales y accesorios de instalación y puesta en funcionamiento. Ubicación: Oficina del Encargado del Taller de Mecánica.	Unidad	1


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas

