

Santo Domingo Norte R.D.

22 de julio 2026

MAF-SC-2026- 0052

A : **Lic. Robert Dante Urbacz Cuevas**
Enc. Depto. Compras y Contrataciones

Vía : **Dr. José Luis López Pérez**
Director General Promese/Cal.

: **Lic. Francisco Alberto Vargas**
Director Administrativo Financiero

Asunto : Solicitud de contratación para servicio de reparación del Sistema Contra Incendio Promese/CAL, Ciudad Salud y Almacén Regional Norte.

Cortésmente, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de **solicitar la contratación de los Servicios de Reparación Preventivo y Correctivo del Sistema Contra Incendios de las instalaciones de PROMESE/CAL, Sede Central y Almacén Regional Norte.**

La presente solicitud tiene como propósito garantizar la operatividad, confiabilidad y disponibilidad permanente del Sistema Contra Incendios (SCI), asegurando que todos sus componentes respondan de manera inmediata y eficiente ante la ocurrencia de una emergencia. Con el fin de dichos objetivos, nos resulta indispensable:

• **Sede Central, Santo domingo Norte (Ciudad Salud).**

- Reparación de bomba contra incendio (bomba de agua para motobomba Clarke Diesel.
 - Kit de termostato
- Panel de control sistema contra incendio (panel FIRETROL FTA1100-JL12N, Markk III Plus, 12V)
- Reparación del sistema contra incendio
 - Reemplazo de tubería con fugas en línea de alimentación de sistema rociadores cuarto de máquina.

• **Almacén Regional Norte**

- Mantenimiento y reparación a sistema de bomba contra incendio
 - Cambio de sellos
 - Cambio de rodamientos
 - Encendido automático de bomba



- Instalación de Boca Siamesa
 - Boca Siamesa
 - Toma de agua Bomberos
- Gabinete contra incendios
 - Gabinete contra incendio 70x70, rojo
 - Válvula para drenaje

Todas las propuestas deben de incluir suministro e instalación, por lo que el suplidor debe de contemplar todo materiales y/o herramienta para cumplir con el servicio solicitado.

En virtud de lo anterior, consideramos oportuna la contratación de estos servicios especializados ya que constituyen las principales medidas para asegurar que el Sistema Contra Incendios opere de forma automática, confiable y eficaz, reduciendo el riesgo de fallas durante una eventual emergencia.

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente solicitud, se despide de ustedes.

Tefi Batista R.

Ing. Tefi Batista Rivas

Enc. Departamento de Ingeniería e Infraestructura
TB/jm

