



INAPA

Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TUBERIAS PVC

No.	Descripción (tuberías PVC)	Presión de Trabajo (Psi)
1	Ø16" x 19' SDR-32.5 con Junta de Goma	125

Tubería de PVC compuesta por resina de policloruro de vidrio, carbonato de calcio, dióxido de titanio y estabilización de estaño.

Normas de la ASTM D-2241(SDR)

Juntas de gomas según normas ASTM (D-3139)

