

Loto I



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SALUD PÚBLICA

**FICHA TECNICA**

**Nombre Genérico**

**Compresor Para  
Unidad de Aire Central**

**Descripción**

**Cantidad:** 1 Unidad

**Capacidad:** 15 Ton Scroll  
**Alimentación:** 208 Vac, Trifásico  
60 Hz  
**Refrigerante:** Freón R22

**Garantía:** 1 año

Este compresor será  
utilizado para reparar el  
aire acondicionado central  
que climatiza las oficinas  
De Administración, Cobertura,  
Epidemiología y Asistencia  
Externa del Programa  
Ampliado de Inmunización  
(PAI)

IMAGEN



**Ing. Félix Burgos**  
Coord. Sección De Mantenimiento

## FICHA TECNICA

**Nombre Genérico**

**Filtro Para Unidad de Aire Central**

**Descripción**

Cantidad: 1

Tipo: 415 Soldable

Este Filtro será utilizado para reparar el aire acondicionado central que climatiza las oficinas de Administración, Cobertura, Epidemiología y Asistencia Externa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

IMAGEN



  
**Ing. Félix Burgos**

Enc. Departamento Mantenimiento



## FICHA TECNICA

**Nombre Genérico**

**Varillas de Plata** ✓

**Descripción**

Cantidad: 14

Tipo: Varillas de Plata 0%

Descripción: Para Soldadura en Unidad Central de Aire

Estas Varillas de Plata serán utilizadas para reparar el aire acondicionado central que climatiza las oficinas de Administración, Cobertura, Epidemiología y Asistencia Externa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

IMAGEN



  
**Ing. Félix Burgos**

Enc. Departamento Mantenimiento



## FICHA TECNICA

**Nombre Genérico**

**Fundante Para  
Varillas de Plata** ✓

**Descripción**


Cantidad: 1

Tipo: Varillas de Plata 0%

Descripción: Para Soldadura en Unidad Central  
de Aire

Este Fundante de Varillas de Plata será utilizado para reparar el aire acondicionado central que climatiza las oficinas de Administración, Cobertura, Epidemiología y Asistencia Externa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)

IMAGEN



  
**Ing. Félix Burgos**

Enc. Departamento Mantenimiento





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SALUD PÚBLICA

**FICHA TECNICA**  
**Programa ampliado de**  
**inmunización PAI (Casa de**  
**guardia)**

Nombre Genérico : ACONDICIONADOR SPLIT  
INVERTER


**Descripción** : Presentación: Unidad

AIRE 12,000 BTU,  
FREON 410A,  
220/240 VOLTIOS ,60HZ ,  
18 SEER en adelante,

Garantía: 1 AÑO DE GARANTIA EN EL  
COMPRESOR

2 AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS  
IMAGEN

INSTALACION INCLUIDA.  
INSTALACION DE DESAGUE  
INDICADO HASTA EL SUELO



  
Ing. Félix Burgos

Enc. Departamento Mantenimiento



Lote II

### FICHA TECNICA

**Nombre Genérico**

**Compresor Para  
Unidad de Aire Central**


**Descripción**

**Cantidad:** 1 Unidad

**Capacidad:** 5 Ton Scroll  
**Alimentación:** 220-240 Vac, Trifásico  
60 Hz  
**Refrigerante:** Freón R22

Este compresor será  
utilizado para reparar el  
aire acondicionado central  
que climatiza parte de las  
oficinas De Ventanilla Única

IMAGEN



Coord. Seccion De Mantenimiento