




 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Especificaciones Técnicas
REF: SDS-DAF-CM-2022-0029

DESCRIPCION TECNICA


Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 25 FT, CON TRES (3) CONTACTO CON CONECTIVIDAD A TIERRA, CLAVIJAS DE DOS TAMAÑOS DIFERENTES. CARACTERISTICAS ELECTRICAS: 120V, 60 HZ, 13 AMP, 1625 W. COLOR NARANJA.	UND.	100
2	REGLETA ELECTRICA 6 TOMAS C/2 USB 1MT - 6 TOMAS POLARIZADAS DE 110 VAC, 2 PUERTOS USB DE CARGA 5 VDC, 1 AMPERIO (MAXIMO TOTAL, CABLE DE PODER DE 1 METRO, SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJES, SWITCH DE ENCENDIDO CON LUZ PILOTO, CARCASA PLASTICA DE ALTO IMPACTO.	UND.	100

Las condiciones de requerimientos para participar en el proceso serán las siguientes:

- ✓ Para participar en los ítems **1 y 2**, los interesados deben entregar las muestras en la Sección de Suministro, Av. México No.54, Gazcue, los días **14 y 15 de julio en horario de 8:30 A.M. a 2:00 P.M. No Subsanable. El oferente que no entregue las muestras será descalificado sin más trámites.**
- ✓ Este proceso de compras es de Lote Único. Se adjudicará a un solo proveedor todos los ítems. **El oferente que no presente todos los ítems será descalificado sin más trámites.**
- ✓ Este proceso de compras es de Lote Único. Se adjudicará a un solo proveedor todos los ítems. **El oferente que al ser evaluado en las muestras y ficha técnica y no cumpla en algunos de los ítems será descalificado sin más trámites.**
- ✓ Entrega inmediata.

Los peritos manifiestan su conformidad a dicha Especificaciones Técnicas para la **Adquisición de Extensiones Eléctricas** en fecha once (11) de julio del año dos mil veintidos (2022), siendo las nueve y cincuenta y siete de la mañana (09:57 A.M.), y así firman,


 Miguel Ortega
 Perito


 Lic. Gelson Paredes
 Perito