

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
0021
No. DOCUMENTO
CAPGEFI-UC-CD-2022-0028

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 1

12 de diciembre del 2022

Objeto de la compra: **Adquisición Servicios de Mantenimientos de tres (3) UPS, de esta Institución, por cuatro (4) meses.**

Rubro: **Mantenimiento UPS.**Planificada: **Sí**

## Detalle pedido

Item	Código <sup>a</sup>	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
	81111812	<p><b>1. Servicios de Mantenimiento de tres (3) UPS, por cuatro (4) meses.</b></p> <p><b>Especificaciones:</b></p> <p><b>1.</b> Ups Symmetra Lx 16 Kva, (monofásico).</p> <p><b>2.</b> Ups Powerware 9170+ (Eaton) 15 Kva, (monofásico).</p> <p><b>3.</b> Ups Powerware 9170+ (Eaton) 12 Kva, (monofásico).</p> <p>Equipos eléctricos instalados en perfecto funcionamiento.</p>	4 Meses	1	RD\$132,000.00	RD\$132,000.00

<sup>a</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		<p><b>Se Requiere lo siguiente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Mantenimiento a cada UPS por un año.</b></li> <li>b) Revisión general del estado de los equipos.</li> <li>c) Limpieza general de los equipos, lubricación y ajustes de los mismos, cuando sea necesario.</li> <li>d) Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo:</li> <li>e) Ajuste de bornes de conexión eléctrica.</li> <li>f) Revisión y chequeo de etapa de control.</li> <li>g) Tarjetas Drivers.</li> <li>h) Tarjeta del Cargador.</li> <li>i) Tarjeta del Inversor.</li> <li>j) Tarjeta de Control.</li> <li>k) Sensores.</li> <li>l) Revisión y chequeo de etapa de medición y señalización.</li> <li>m) Indicadores luminosos.</li> <li>n) Tarjeta de medición y señalización del Display LCD.</li> </ul>				
--	--	---	--	--	--	--

BE

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o) Revisión y chequeo etapa de potencia.</li> <li>p) Transformadores.</li> <li>q) <b>Módulos de potencia: Estado.</b></li> <li>r) Filtros y condensadores.</li> <li>s) Ventiladores.</li> <li>t) <b>Revisión de los bancos de batería: Estado.</b></li> <li>u) Bornes de conexión de las baterías.</li> <li>v) Voltaje.</li> <li>w) Corriente.</li> <li>x) Prueba de descarga.</li> <li>y) Arranque en frío del equipo, chequeo y ajustes de los parámetros de funcionamiento.</li> <li>z) Voltaje de la fuente de alimentación.</li> <li>aa) Voltaje de entrada y salida.</li> <li>bb) Corriente de entrada y salida.</li> <li>cc) Entregar informe de recomendación del estado de los equipos.</li> <li>dd) Otros mantenimientos que se requieran que correspondan a este servicio.</li> </ul>				
--	--	---	--	--	--	--

bb

		<p>ee) No cargos extra por mano de obra durante la ejecución del contrato.</p> <p>ff) <b>Mantenimiento en el sitio.</b></p> <p><b>Notas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Los servicios de mantenimiento serán realizados no menos de una vez por mes a cada equipo y las reparaciones, en los casos que sean necesarias, dentro del tiempo que dure el contrato.</li><li>2. El oferente debe dar respuesta inmediata a los llamados por fallas que presenten los UPS, de manera fortuita, las 24 horas del día y los siete días de la semana.</li><li>3. Las baterías son de 12</li></ol>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>voltios, 7.2 AH.</p> <p>4. El UPS Symmetra Lx, usa 40 baterías</p> <p>5. Los UPS Powerware (Eaton), usan 40 baterías c/u.</p> <p>gg) <b>Visita técnica obligatoria en las instalaciones del CAPGEFI para evaluar los equipos y poder presentar su oferta.</b></p> <p><b>Garantía mínima de cuatro meses del servicio.</b></p> <p>s.</p>				
						<p>Total: RD\$132,000.00</p>

**Observaciones:**  
N/R



## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	C/Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, 4to. Piso, edificio anexo al Ministerio de Hacienda, Gascue, Santo Domingo, D.N., República Dominicana.	1	Inmediata

YP/

  
**Lic. Héctor Bienvenido Ferreras García**  
Encargado Departamento Administrativo y Financiero

