



DIRECCIÓN TÉCNICA FICHA TÉCNICA

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE AGUA

FECHA: 05/mayo /2023

TIPO: Cloro gas...

LUGAR: Planta Potabilizadora La Dura.

USO: Cloración de agua Planta Potabilizadora La Dura.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Cloro gas en tanques de 2,200 libras, con una concentración de 99.5% mínimo.	4	UNIDAD

Observaciones:

Nota: La entrega debe hacerse de forma inmediata. Los cilindros deben ser puesto y desmontados en Planta.

Peru

ECAM


Director técnico


Enc. Departamento


Técnico





COLORO LÍQUIDO

Desinfectante químico usado en el tratamiento de agua para el consumo humano, el cual elimina la bacteria y otro microorganismo, garantizando la potabilidad del agua.

FICHA TECNICA

Nombre ----- cloro líquido (gas a presión)
 Presentación ----- cilindro 2,000 Lbs y de 150 Lbs
 Concentración de cloro----- 99.50% mínimo
 Contenido de arsénico (As) ----- 3.0000 mg/kg máximo
 Contenido de plomo (Pb) ----- 10.0000 mg/kg máximo
 Contenido de humedad ----- 150.00 mg/kg máximo
 Residuo –cilindro ----- 150.0 mg/kg máximo
 Tetracloruro de carbono ----- 100.00mg/kg máximo
 Contenido de metales pesados ----- 30.0000mg/kg máximo
 Tricloruro de nitrógeno ----- 5.00 mg/kg máximo
 Relación de llenado en % ----- 125% máximo
 Trihalometanos ----- 300.00 mg/kg máximo
 Contenido de mercurio ----- 1.0 mg/kg máximo



Director técnico



Enc. Departamento

Alex Vreña
Técnico

ECAM