


## Consejo Nacional de Seguridad Social

### Términos De Referencia Mantenimiento Generadores Eléctricos

Ítem	Especificaciones De La Contratación	Especificaciones Del Bien O Servicio A Contratar
1.	<p><b>Objeto de la Contratación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contratación de una Empresa que pueda brindar el Servicio de Mantenimiento de los Generadores Eléctricos de La Torre de La Seguridad Social.</li> </ul> <p><b>Datos Técnicos del Oferente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar una propuesta donde ofrezca todo lo solicitado en este TDR.</li> <li>Personal Calificado</li> <li>Experiencia en el Área Tanto en mantenimiento como en reparación, en caso de una avería.</li> </ul> 	<p><b>MARCA DE LOS GENERADORES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>VOLVO PENTA</b>  <b>Modelo:</b> TAD 1641GE  <b>Power:</b> 565 KW  <b>Velocidad:</b> 1800 RPM  <b>Frecuencia:</b> 60Hz</li> <li><b>DALE POWER SYSTEMS</b>  <b>Modelo:</b> AP/070/DP  <b>Power:</b> 70 KVA  <b>Velocidad:</b> 1800 RPM  <b>Frecuencia:</b> 60Hz</li> </ol> <p><b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:</b></p> <p><b>Mantenimiento Preventivo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mantenimiento Preventivo Semestral (Dos (2) Veces Por Año)</b></li> <li><b>Incluye:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio de Filtros de Gasoil.</li> <li>Filtros de Aceite.</li> <li>Filtro de Aire</li> <li>Sondeo Del Radiador</li> <li>Aceite 15W40</li> <li>Filtro Trampa de Agua y Costo Mano de Obra</li> <li>Limpieza Gral. Planta Eléctrica</li> </ul> </li> <li><b>Revisión Mensual de:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistema de Lubricación</li> <li>Sistema de Enfriamiento</li> <li>Sistema de Combustible</li> <li>Aceites y Filtros</li> <li>Mangueras</li> <li>Tensión de Correas</li> <li>Control de Horas de Trabajo</li> <li>Baterías</li> <li>Sistema de Generación</li> <li>Sistema de Control</li> <li>Ajuste de frecuencia</li> <li>Sistema de protección</li> <li>Costo por revisión de 12 meses</li> </ol> </li> </ol>



	<p>4 – Suministro de materiales necesarios por llamadas de Emergencia (Mantenimientos Correctivos) con cargo al CNSS.</p> <p>5 – Atender llamadas de Emergencia (Días laborables, fines de semana y feriados que se produzcan a cualquier hora. Ante estos llamados se presentará un personal calificado inmediatamente, donde el tiempo de solución de averías es de 48 horas.</p> <p>6 – Para Averías Críticas se deberá definir un plan de Emergencias que cubra de forma temporal tales averías.</p> <p>7 – Visitas mensuales con previa coordinación y en horario laboral.</p>
--	---

  
Firma Solicitante

