



**Título: ADQUISICION DE UPS PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.**

**Fecha de Actualización:**

[Octubre 2023]

**Dirección/Gerencia:**

**Dirección de Tecnología**

**Página:**

1 de 3

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Julio Cesar Sánchez	Jonathan Abreu
<b>Subdirector de Tecnología</b>	<b>Encargado de División del Dept. de Tecnología</b>
Firma:	Firma:



Título: ADQUISICION DE UPS PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Fecha de Actualización:

[Octubre 2023]

Dirección/Gerencia:

Dirección de Tecnología

Página:

2 de 3

## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y OPERACIONES

### 1. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD

La Superintendencia de Bancos requiere de la adquisición, instalación y configuración de un UPS de 30 KVA. el mismo será utilizado para la alimentación eléctrica de la localidad ubicada en Unicentro plaza.


#### OBJETIVOS

Adquirir un UPS de 30VA para que este cumpla con las necesidades y el correcto desempeño de los requerimientos que surjan en la Superintendencia de Bancos.

### 2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

La solución debe consistir en los siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
A	<p>UPS True Online, diseño industrial, 30Kva/27Kw, 3Ph, 4W + G @ 208/120V, Low Freq y alta confiabilidad, rango entrada -25/+15% de 208/120V y entre 55 y 65Hz. LCD 7" Touch, SNMP Card, debe Incluir el gabinete, backup de 10 min @ 22.8Kw @ 1.6vpc @ 25C. 1 Año garantía</p> <p>Servicio de puesta en marcha</p> <p>Debe incluir Supresor de pico.</p> <p>Materiales eléctricos p/acoples entre supresor de pico y la entrada del UPS.</p> <p>Servicio entrega UPS en el sitio, colocación en sitio, fijación de supresor de pico y acoples con respecto a entrada y salida del UPS, dejando todo listo para la puesta en marcha.</p> <p>El oferente sólo se encargaría de poner el up en sitio, colocar y hacer conexiones entre ups, supresor de picos, bypass y panel del up suministrado.</p> <p>La Superintendencia de Bancos, proveerá todas las facilidades necesarias para que el oferente instale el UPS.</p>	UN	1

	<b>Título: ADQUISICION DE UPS PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.</b>		<b>Fecha de Actualización:</b> [Octubre 2023]	
	<b>Dirección/Gerencia:</b>	<b>Dirección de Tecnología</b>		<b>Página:</b> 3 de 3

	Todos los paneles serán colocados en el mismo cuarto del UPS. Entrega máximo 3 días hábiles luego de adjudicación.		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### PERFIL PROFESIONAL

- El proveedor de la solución debe tener al menos 5 años de experiencia en el mercado y proporcionar referencias sobre proyectos exitosos similares a este a través de carta remitida por clientes detallando productos y servicios recibidos, debe de remitir mínimo 3 cartas con no más de 5 años de haber realizado el proceso.
- El proveedor debe tener personal certificado en el equipo UPS.
- El proveedor debe ser capaz de atender todo el alcance de los requisitos del equipo UPS.
- El proveedor debe de ser representante de la marca en el país para vender e instalar el UPS. Debe de enviar carta emitida por el fabricante que lo autorice a suplir los productos y/o servicios solicitados en el país.
- El proveedor debe remitir el plan y el cronograma de implementación de la solución.