

Santo Domingo. D.N
22 de Noviembre del 2023

PARA: Sres. PARQUE MIRADOR NORTE.

DE: ARQ. RAFAEL ABREU REYES


ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL PARQUE.

Permitanos exhortarles un caluroso saludo y despues del mismo dirigirnos a ustedes para darles a conocer el resultado del levantamiento de las diferentes areas del parque las cuales se vieron muy afectadas por las lluvias del sabado.

En las puerta y paqueos de las puertas; 1ra, 2da, 3ra, 4ta, y 5ta la superficie de los suelo y los parqueos se vieron muy afectados, las fuertes agua se llevaron el material de los suelos y levanto en diferentes puntos el concreto asfartico lo que provoco que se generaran diferentes huecos los cuales alguno presenmtan dimensiones de 0.70m x 0.80m y 0.65m x 1m y las difentes areas que tenian como material grava de ½” fueron arrastradas lo que dejo como resultado unos espacios llenos de baches y totalmente lleno de lodo lo que no permiten a los usuarios poder transital libremente por los espacio de recreacion y parqueos.

Nuestro levantamiento arrojaron como resultado que tenemos un area total 8550m² de espacios afectados por el arrastre de las aguas por las lluvias. Necesitando un total de 540m³ de gava de media pulgadas lo que se reflejarian en unos 30 camiones de 18m³ para realizar el acondicionamiento y que dejar las areas a intervenir totalmente transitables para los usuarios del parque.

Sin otro particular, se despide.



ARQ. RAFAEL ABREU REYES codia-46440
GERENTE DE OPERACIONES

