

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre Genérico: Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de Bomba de 150HP.

Descripción: Prevención de averías y/o daños posibles en el sistema de agua helada de los CHILLERS Y MINICHILLERS, donde se genera el agua helada de las diferentes manejadoras.

Especificaciones:

- Desacople bomba del motor eléctrico.
- Reacondicionar impell
- Mantenimiento del estator de motor eléctrico
- Suministro y reemplazo de dos (2) rodamientos 6311-2RS/C3
- Suministro e instalación de dos (2) retenedoras 70 x 95 x10
- Confeccionar pieza para apoyo de sello mecánico.
- Suministro e instalación de tornillos.
- Suministro e instalación de juntas.
- Suministro e instalación de un kit de o' ring
- Reacondicionar bancada asientos de sellos mecánicos.
- Prueba de operatividad y funcionamiento.

Notas importantes e imprescindibles:

-Todos los posibles oferentes deben realizar visita técnica obligatoria acompañado de Gerencia de Mantenimiento con fines de hacer levantamiento, previo a presentar oferta económica.

-Todos los posibles oferentes deben incluir una descripción de los productos químicos a utilizar.

Fin de especificaciones técnicas

