



No. EXPEDIENTE

CSSD-2024-04-177

No. DOCUMENTO

CSSD-2024-04-01

Centro Clínico y Diagnóstico Centro Sanitario de Santo Domingo

01 de abril de 2024

FICHA TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE COMPRA CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO CENTRO SANITARIO
SANTO DOMINGO

REQUERIMIENTO : DPTO ALMACEN GENERAL

ADQUISICION DE MATERIALAES AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA 40 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT. INLCUYE: RELLENADO DE GAS REFRIGERANTE PARA COMPLETAR UNIDADES DE A/C. LAVADO PROFUNDO DE CONSOLA INTERNA Y CONDENSADOR EXTERNO. VERIFICACION DE DESAGUE.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

