



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (UOCC)**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**1. Objetivos y alcance**

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar el **Procedimiento de Compra por Debajo del Umbral Mínimo Referencia No. ADN-DAF-CD-2024-0172** para el “**Servicio de Reparación de Aires Acondicionados**”.

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en la presente ficha técnica o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

**2. Descripción del bien/servicio:**

<b>DETALLE DEL REQUERIMIENTO</b>			
<b>Ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Cantidad solicitada</b>
<b>1</b>	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 5 TON, R410A, 220VAC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROFUNDO DEL EQUIPO, REALIZAR VACIO AL SISTEMA, CARGAR R410A, REPARACION DE SISTEMA DE DUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO TIPO PAQUETE DE 5 TON, AREA DE RECAUDACIONES	<b>UND</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	CORRECCION DE ESCAPE DE REFRIGERANTE UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TON, REALIZAR VACIO DEL SISTEMA Y CARGAR REFRIGERANTE R410A, EQUIPO AREA DE TESORERIA	<b>UND</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	CORRECCION DE ESCAPE DE REFRIGERANTE UNIDAD CONDENSADORA DE 24KBTU, CARGAR REFRIGERANTE R410A, PUESTA MARCHA DEL EQUIPO, PLAZA JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, PTE DE LA 17.	<b>UND</b>	<b>1</b>

**3. Documentos Para Presentar**

<b>No.</b>	<b>Documentos a presentar</b>
<b>1</b>	Formulario de Oferta Económica ( <b>SNCC.F.033</b> ) u Cotización
<b>2</b>	Estar al día con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Impuestos Internos ( <b>DGII</b> ), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por el ADN.
<b>3</b>	Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesorería de la Seguridad Social ( <b>TSS</b> ), no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.
<b>4</b>	Registro de Proveedores del Estado ( <b>RPE</b> ), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial requerida. No tiene que ser depositado, será verificado en línea por el ADN.

#### **4. Criterios de Evaluación y Adjudicación**

Se evaluarán las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y se comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores **económicos y técnicos** más favorables.

**La adjudicación será a favor de aquel oferente que: 1) Haya presentado el menor precio en su oferta económica, 2) haya cumplido con todos los requerimientos técnicos solicitados.**

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en las Especificaciones Técnicas, se le considera conveniente a los intereses del ADN.



# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo, República Dominicana  
401007479

E

## REQUERIMIENTO DE COMPRA

Depto Solicitante :	<b>Dirección Administrativa</b>	No.:	<b>91674</b>
Solicitado por :	OSCAR FERNANDO TORRES	Fecha:	<b>06/06/2024</b>
Preparado por :	DANELCI SALCEDO HERNANDEZ	Entrega:	<b>06/06/2024</b>
Descripción:	Servicio Reparación Aire Acondicionado Paquete Recaudación, Tesorería y Plaza Peña Gomez	Prioridad:	<b>Normal</b>
		Presupuesto:	

Cant	Unidad	Código	Artículo
1	UNIDAD	14736	SERVICIO DE REPARACION SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 5 TON, R410A, 220VAC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROFUNDO DEL EQUIPO, REALIZAR VACIO AL SISTEMA, CARGAR R410A, REPARACION DE SISTEMA DE DUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO TIPO PAQUETE DE 5 TON, AREA DE RECAUDACIONES
1	UNIDAD	1547	CORRECCION DE ESCAPE DE REFRIGERANTE CORRECCION DE ESCAPE DE REFRIGERANTE UNIDAD CONDENSADORA DE 5 TON, REALIZAR VACIO DEL SISTEMA Y CARGAR REFRIGERANTE R410A, EQUIPO AREA DE TESORERIA
1	UNIDAD	1551	CORRECCION DE ESCAPE DE REFRIGERANTE CONDENSADORA CORRECCION DE ESCAPE DE REFRIGERANTE UNIDAD CONDENSADORA DE 24KBTU, CARGAR REFRIGERANTE R410A, PUESTA MARCHA DEL EQUIPO, PLAZA JOSE FCO. PEÑA GOMEZ, PTE DE LA 17.



Original : Departamento De Compras

Copia 1 : Administrativo

Solicitado Por

Revisado Por

Autorizado Por

Auditado Por

Recibido Conforme  
Cédula