



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

05 de septiembre de 2024

CIRCULAR DE REPUESTA A LOS OFERENTES

Con relación al procedimiento de selección ordinario Licitación Pública Nacional de referencia CAASD-CCC-LPN-2024-0003 para la "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN SANTO DOMINGO", FASE III, procedemos a dar formal respuesta a las inquietudes presentadas por los interesados en participar en referido proceso, durante el plazo establecido en el numeral 8 del cronograma de actividades:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTA 1. La presente es para saber Que el lote 3 hay dos presupuestos, pero uno del folder está vacío el de los (los rosales y el tamarindo) van a subir el presupuesto o como hacemos para para participar en dicho lote.

RESPUESTA:

Ver enmienda No. 01, en lo adelante se deberá utilizar el archivo Enmienda 1- Presupuestos ref. CAASD-CCC-LPN-2024-0003.

PREGUNTA 2. Nos dirigimos a ustedes en atención al proceso de Licitación Pública Nacional No. CAASD-CCC-LPN-2024-0003, para la EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN SANTO DOMINGO", FASE III, de modo que expresamos a continuación nuestras consultas y solicitudes:

- 1) Favor confirmar cuántos lotes pueden ser adjudicados a cada oferente.
- 2) Favor extender por treinta (30) días más el plazo para presentación de oferta técnica y económica, siendo la nueva fecha el 12/octubre/2024.

RESPUESTA:

1. Los oferentes podrán participar en todos los Lotes objeto del presente procedimiento. No obstante, sólo podrán ser adjudicados dos (02) lotes por oferente. Ver enmienda No. 03.
2. La fecha de presentación de ofertas técnicas y económicas está pautada para el día 23 de septiembre de 2024 hasta las 11:00 a.m., conforme modificación al cronograma de actividades del proceso. Ver enmienda 02.

PREGUNTA 3. Por este medio luego de saludarles, les sugerimos verificar la documentación técnica solicitada en virtud que no todos los 9 lotes del proceso tienen el mismo nivel de complejidad en su ejecución ni en cuanto a las actividades ni el tipo de obra a desarrollar, Por ejemplo, Lote 4 y Lote 8, son más obra Civil que de agua, como lo son el resto de los lotes.

Por lo que les solicitamos sectorizar los requisitos de la experiencia del contratista, la experiencia del personal clave entre otros requisitos que se solicitan como documentación técnica que no son vinculantes al lote 4 y 8.

RESPUESTA:

Las cualificaciones solicitadas tanto para el personal como para la empresa contratista corresponden a la naturaleza de las obras comunes para todos los lotes. En el caso del lote 4 y el lote 8 ambas son plantas de tratamiento de agua negras.

PREGUNTA 4. Buenos días estimados, tenemos una consulta. ¿Puede una empresa participar en todos los procesos (Fase I, II y III), y en caso de que cumpla con los requisitos, resultar adjudicatario en más de un proceso?

RESPUESTA:

Dando cumplimiento al Principio de Participación que establece el numeral 8 del artículo 3 de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones y sus modificaciones, todos los oferentes interesados pueden participar en los distintos procedimientos convocados por esta Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), para la "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN SANTO DOMINGO". Asimismo, pueden resultar adjudicatarios en uno o varios procedimientos de selección a la vez.

PREGUNTA 5. Lote 1 Presupuesto de terminación Naco, Piantini, Serralles

Partida: Registro cuadrado 1.50 x 1.50 x 2.50 mts dimensiones interiores, espesor muros y losas 0.20 mts, de hormigón armado 280 kg/cm², acero ½" @ 0.20 mts AC AD, incluye tapa cuadrada 1.00 x 1.00 mts polietileno reforzado con fibra de vidrio, 40 TON, escalera de acero inoxidable 304 2.50 altura

Pregunta: la tapa cuadrada de polietileno reforzada con fibra de vidrio de 1 x 1 debe ser de 40 ton o puede ser una tapa cuadrada de polietileno reforzada con fibra de vidrio de 0.60 x 0.60 de 40 ton

Pregunta: Detalles de la escalera de acero inoxidable

RESPUESTA:

La tapa debe de ser como está especificada en el listado de partidas.

Para ver los detalles de la escalera de acero inoxidable, sugerimos ver planos que se encuentran cargados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

PREGUNTA 6. Lote 2 (UNPHU) Construcción de Filtrante e Imbornales 1

Partida: Construcción de tres (3) Filtrantes, Perforado en Ø24" y Encamisado en Ø20" Acero a Percusión

Pregunta: Profundidad de encamisado de tuberías para filtrantes

Partida: Construcción de Tres (3) Filtrantes y tres (3) Imbornales doble cámara con tres parrilla (3.5 mts x2.2 mts, h útil =1.8 mts

Pregunta: Planos de imbornales de tres parrillas y profundidad de filtrantes perforado en 24 pulg

Pregunta: Dimensiones de parrillas para imbornales existentes

RESPUESTA:

La profundidad de encamisado de tuberías para filtrantes debe ser 120 pies.

Puede ver los planos de imbornales de tres parrillas y profundidad de filtrantes perforado en 24 pulgadas en los anexos que se encuentran cargados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Para ver las dimensiones de parrillas para imbornales existentes sugerimos ver los planos que se encuentran cargados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

PREGUNTA 7. Lote 5 Proyecto ‘Residencial Altos de Los Corozos, Familia Feliz.

Partida: Construcción de Cisterna (18.50 mts x 8.60 mts x 2.65 mts) Cap.= 421.61 m³

Pregunta: Planos de detalle de cisterna de 18.50 mts x 8.60 mts x 2.65 mts

Partida: Construcción de Caseta de Cloración y Bombeo (6.21 x 3.60) H=2.60 mts

Pregunta: Planos de detalle de caseta de cloración y bombeo de 6.21 mts x 3.60 mts, altura de 2.60 mts (ver planos)

Partida: Construcción de Unidad de Tratamiento de Aguas Residuales (9.90 mts x 4.95 mts x 2.00 mts)

Pregunta: Planos de detalles de unidad de tratamiento de aguas residuales de 9.90 mts x 4.95 mts x 2.00 mts

RESPUESTA: Todas estas informaciones pueden ser validadas a través de los planos que se encuentran cargados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.

PREGUNTA 8. Lote 9 Presupuesto Cañada Juan Valdez

Partida: Suministro cajón prefabricados, cajón simple de hormigón armado de sección interior (3.00 x 2.00 x 1.10 útil) mts

Pregunta: Solo nos han cotizado el cajón de las siguientes dimensiones: (3.00 x 2.00 x 1.20 útil) mts, podemos usar ese cajón

Partida: Construcción de registro cuadrado en bloque de hormigón confinado

Pregunta: Planos de detalle de registro cuadrado en bloque de hormigón confinado

Partida: Jardinería (cubicar desglosado)

Pregunta: Detalles de la jardinera

RESPUESTA:

Favor cotizar lo que está establecido en el listado de partidas.

Esto es un PA, es decir, es una partida previsoría, se utilizará de acuerdo con las necesidades del lugar y en caso de ser necesario

PREGUNTA 9. 1- Favor indicar si un oferente puede ganar más de un Lote?
2- Favor indicar si se puede repetir personal en caso de participar en más de un Lote?

RESPUESTA:

- 1- Los oferentes podrán participar en todos los Lotes objeto del presente proceso, no obstante, del resultado de evaluación de ofertas sólo podrán ser adjudicados dos (02) lotes por oferente. Ver enmienda No. 03.
- 2- Confirmamos que es posible participar con el mismo personal para distintos lotes.

PREGUNTA 10. En la página 22 del pliego de condiciones, el ítem 12, se lee lo siguiente:

Cronograma de Ejecución de Obra que debe comprender un periodo de (03) tres meses adicionales al inicio a los fines de completar el proceso de registro ante Contraloría General de la Republica. DEBE ESTAR PRESENTADO EN MESES FRANCO.

¿Favor aclararnos a que se refiere con meses francos?

RESPUESTA: Deben considerar los días francos.

PREGUNTA 11. En la página 22 del pliego de condiciones, los ítems 6,7,8,9,10,11 y 13 se lee lo siguiente (ver subrayado):

1. Plano de ubicación de los puntos donde realizarán los botes del material resultado de los movimientos de tierra (presentar coordenadas). (Subsanable)
2. Presentar copia del permiso medio ambiental emitido a favor del punto de bote. (Subsanable)
3. MINA. Deberá presentar plano de ubicación de la mina donde se adquirira el material para relleno (presentar coordenadas). Así como los permisos emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente. (Subsanable)
4. MINA. Presentar permiso ambiental de la mina.
5. Debera presentar resultado de las siguientes pruebas: plasticidad, granulometria y proctor. Dichas pruebas deben ser realizadas por un laboratorio certificado por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. (Subsanable)

6. MINA. Presentar carta de la mina comprometiéndose a suplir el material de relleno. (Subsanable)
7. Cronograma de Ejecución de Obra que debe comprender un periodo de (03) tres meses adicionales al inicio a los fines de completar el proceso de registro ante Contraloría General de la Republica. DEBE ESTAR PRESENTADO EN MESES FRANCOS. (Subsanable)
8. PLANTA DE ASFALTO. Certificación de permiso de operación emitida por el MOCP. Presentar geolocalización de la planta de asfalto esta deberá cumplir con las normas del MOCP. (Subsanable).

Favor aclararnos, ¿si estos puntos aplican para el lote por el cual estamos participando (Lote 9 SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA ARROYO HONDO, JUAN VALDEZ, FASE 1)?

RESPUESTA:

Si. Ver enmienda No. 03.

PREGUNTA 12. Pregunta al documento de presupuesto Lote 2.

RESPUESTA:

Ver respuestas integradas al documento *respuestas presupuesto Lote 2.*

PREGUNTA 13. Pregunta al documento de presupuesto Lote 5.

RESPUESTA:

Ver respuestas integradas al documento *respuestas presupuesto Lote 5.*

PREGUNTA 14. Pregunta al documento de presupuesto Lote 6.

RESPUESTA:

Ver respuestas integradas al documento *respuestas presupuesto Lote 6.*

Por el personal técnico de CAASD:

Ing. José Alexander Balbuena, Unidad Ejecutora de Proyecto,
Ing. Onelys Ramona Matos Fleming, Unidad Ejecutora de Proyecto
Arq. Rubén Castro, Unidad Ejecutora de Proyecto,
Licda. Bianca Caminero Troncoso, Dirección Jurídica,
Licda. Elaine García Muñoz, Dirección Financiera.

Por el comité de Compras y Contrataciones

Ingeniero Rayrobert Torres Otáñez
Representante del director general
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones de la CAASD

Licenciado Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiera
Miembro

Doctor Michael Cruz González
Director Jurídico
Miembro

Licda. Katiuska Ledesma
Directora Planificación y Desarrollo Institucional
Miembro

Licenciada Melissa Hernández Alfonso
Encargada Acceso a la Información
Miembro

