



No. Solicitud: 0072

Objeto de la compra : Adquisición de Válvulas y Electroválvulas para ser utilizadas en las Centrales Hidroeléctricas de Monción y Rio Blanco.

Rubro: 40141609 - Válvulas de Control.

Planificada: SI

DETALLE							
Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto estimado
1	2.3.9.8.02	40141609	Electroválvula Sistema Regulación. Tipo: D3W20H de corredera. 1bobina, 2posiciones 4 vías y retorno por fuelle. Consumo:44W. Tensión: 125Vcc.	UND	8	\$110,000.00	\$880,000.00
2	2.3.9.8.01	40141609	Válvula de Control Direccional accionada por Solenoide. Modelo: DG4V-3-2A-M-U-B6-60, Clasificación: Monoestable de 4/2 Vías, Accionamiento: por solenoide y desplazamiento de resorte, extremo a extremo. Tensión: 24Vcc, Tipo de conexión Eléctrica: ISO 4400(DIN 43650)Conector,ISO 4400(DIN 43650)Conector, Tamaño de la válvula:D03, Flujo máximo:De 21gpm, Presión máxima de trabajo: igual o mayor a 3000psi -207 bar, Longitud de la válvula:220mm.	UND	2	\$95,000.00	\$190,000.00
3	2.3.9.8.01	40141609	Válvula de Control Direccional accionada por Solenoide(biestable). Modelo: DG4V-3-2N-M-U-B6-60, Clasificación: biestable de 4/2 Vías, Accionamiento: por solenoide y con o sin resorte. Tensión: 24Vcc, Tipo de conexión Eléctrica: ISO 4400(DIN 43650)Conector,ISO 4400(DIN 43650)Conector, Tamaño de la válvula:D03, Flujo máximo:De 21gpm, Presión máxima de trabajo: igual o mayor a 3000psi -207 bar, Longitud de la válvula:220mm.	UND	2	\$95,000.00	\$190,000.00
Total RD\$						\$	1,260,000.00

Ítem	Dirección de Entrega Estimada	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen de Quita Sueño(HAINA)	12.00	


Sonia Afanador Ng. Bautista
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

