



8 de Mayo del 2024.

00093

A la : Sub-Directora Ejecutiva del HMUDFARD, "Dr. Ramón de Lara".

Del : Enc. del Dpto. de Ingeniería del HMUDFARD, "Dr. Ramón de Lara".

Asunto : Solicitud de bomba de 2HP para cisterna en ODONTOFARD.

**Respetuosamente**, solicito a este superior despacho, salvo su más elevado parecer, encaminar esta correspondencia hasta el organismo de lugar, a fin de que sean adquiridos los suministros detallados más abajo, para ser utilizados en el remplazo de la bomba centrífuga que suministra agua desde la cisterna parte atrás de ODONTOFARD en este centro de salud.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
001	Und.	Bomba centrífuga de 2 HP
001	Und.	Tanque de hidrodreumatico de fibra 42 galones
001	Und.	Automático de bomba SQUAD
001	Und.	Control de aire BRADY
001	Und.	Manómetro
001	Und.	Tee HG de 1"
004	Und.	Reducción HG 1-1/2 a 1"
002	Und.	Reducción HG 1-1/4 " a 1"
002	Und.	Reducción HG 1 a 1/2"
001	Und.	Reducción HG 1/2 a 1/4 "
001	Und.	Reducción HG 1/2 a 3/8 "
003	Und.	Niple de 1 x 1 HG
003	Und.	Niple de 1 x 2 HG
003	Und.	Niple de 1 x 3 HG
001	Und.	Llave de paso de 1" italiana de bola
001	Und.	Kit para bomba
010	Pie.	Alambre de goma No.10 3 hilo
002	Und.	Unión universal HG de 1"
005	Und.	Codo de 1" PVC
003	Und.	Codo de 1 x 45 PVC
001	Und.	PVC de 4 onz. azul LANCO
010	Pie.	Tubo de 1"
001	Und.	Cheque de 1" vertical

*Franklyn Guerrero*  
**FRANKLYN GUERRERO GUERRERO**  
 Capitán Ingeniero, FARD.

